機械濃縮機用高分子凝集剤(新南陽)仕様書

本仕様書は、新南陽浄化センターにおける機械濃縮機用高分子凝集剤の購入に適用するものである。

1. 薬品名　　高分子凝集剤　　（現在使用薬品：アロンフロック　C-508L）

2. 規格　　年間購入予定数量　900kg（数量は予定であり、確約するものではありません。）
　　納入単位　　300kg（1回当り）
　　納入荷姿　　15kg×20袋（1回当り）
　　※納入単位及び納入袋数は予定であり、変動あり

3. 仕様・条件　　〇カチオン系
　　〇濃縮対象汚泥（余剰汚泥）量は、年間約63,000㎥、濃度約0.6%
　　〇薬品添加率は0.3%※（目標）
　　〇濃縮汚泥濃度は4.0％以上（目標）
　　〇適切な薬品を選択するために指示した場合、ビーカーテストを行うこと。
　　※凝集剤の使用量(kg)/対象汚泥のSS量(kg)

4. 納入場所　　周南市港町8番1号（新南陽浄化センター）

5. 価格　　現場持込価格(運賃等含)とし、1kg当り単価とすること。

6. 契約期間　　契約日から令和7年3月31日まで

7. 凝集剤の変更　　汚泥の性状等が変わり凝集剤を変更する必要が出た場合は、発注者の了解を得て変更すること。価格については原則として変更しない。
　　変更時に在庫があった場合は返品に応じること。

8. 支払方法　　業務完了月ごととする。

9. その他　　SDS（製品安全データシート）を2部提出すること。
　　本仕様書に明記なき事項に付いては、発注者と協議して決定する。