遠心脱水機用高分子凝集剤(新南陽)仕様書

本仕様書は、新南陽浄化センターにおける遠心脱水機用高分子凝集剤の購入に適用するものである。

1. 薬品名　　高分子凝集剤　　（現在使用薬品：ハイモロック　ZP-700）

2. 規格　　年間購入予定数量　4,500kg（数量は予定であり、確約するものではありません。）
　　納入単位　750kg（1回当り）
　　納入荷姿　15kg×50袋（1回当り）
　　※納入単位及び納入袋数は予定であり、変動あり

3. 仕様・条件　　○強カチオン系（ポリビニルアミジン系）
　　○供給汚泥（洗浄汚泥）量は、年間約 16,000㎥、濃度約1.5%
　　○薬品添加率は1.5%以下※（目標）
　　○脱水ケーキの含水率は80％以下（目標）
　　○適切な薬品を選択するために指示した場合、ビーカーテストを行うこと。
　　※凝集剤の使用量(kg)/対象汚泥のSS量(kg)

4. 納入場所　　周南市港町8番1号（新南陽浄化センター）

5. 価格　　現場持込価格(運賃等含)とし、1kg当り単価とすること。

6. 契約期間　　契約日から令和7年3月31日まで

7. 凝集剤の変更　汚泥の性状等が変わり凝集剤を変更する必要が出た場合は、発注者の了解を得て変更すること。価格については原則として変更しない。
　　変更時に在庫があった場合は返品に応じること。

8. 支払方法　　業務完了月ごととする。

9. その他　　SDS（製品安全データシート）を2部提出すること。
　　本仕様書に明記なき事項に付いては、発注者と協議して決定する。