

周南市小学校普通教室空調設備整備事業 参考書類（PCB関係）

機器名	製造業者	型式 PCB使用電気機器 表示記号・製造番号	定格容量 (KVA)	重量 (kg)	製造年月	進捗	前設置場所 (使用場所)	検査結果 ○はなし ×はあり	検査詳細
単相変圧器	三菱電機株	C181315H	50		S54	廃棄済	徳山小学校	○	H23.11.14 検出せず
三相変圧器	三菱電機株	製造番号 H200444	20	130	S62	廃棄済	富田西小学校	○	H23.11.14 検出0.17mg/kg
三相変圧器	三菱電機株	製造番号 H200441	20	130	S62	廃棄済	福川小学校	×	H23.11.14 検出15mg/kg
高圧進相コンデンサ	三菱電機株	製造番号 BM82937	10	14	S62	廃棄済	福川小学校	○	H23.11.14 検出せず
高圧進相コンデンサ	三菱電機株	製造番号 MM07117	30	15	H9	廃棄済	富田西小学校	○	H23.11.14 検出せず
低圧コンデンサ	三菱電機株	製造番号873005	100μF		S62	廃棄済	富田西小学校	○	H23.11.14 油なし
三相変圧器	松下電器産業株	製造番号3510012	20	126	S61	廃棄済	周陽小学校	○	H23.11.14 検出せず
高圧コンデンサ	松下電工株	製造番号 NBR87030	10	6	S61	廃棄済	周陽小学校	○	H23.11.14 検出せず
変圧器	東芝電気株	製造番号 78032338	20	230	S53	廃棄済	沼城小学校	×	H23.11.14 検出42mg/kg
高圧コンデンサ	東芝電気株	製造番号 78504884	10	14	S53	廃棄済	沼城小学校	×	H23.11.14 検出2.1mg/kg
単相変圧器	三菱電機株	製造番号 H182396	10	70	H元	廃棄済	桜木小学校	○	H23.11.14 検出せず
単相変圧器	松下電器産業株	型式 SNF-100 製造番号46080003	100	279	S63(1988)	使用中	富田東小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	株東芝	型式 PS6-K5 製造番号78073423	30	155	S53(1978)	廃棄済	沼城小学校	×	H24.8.31 検出22mg/kg
変圧器	中国電機製造株	型式 LE-1 製造番号SW90329	50	325	S45(1970)	廃棄済	今宿小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	松下電器産業株	型式 SNF-R00 製造番号42930640	75		S54(1979)	廃棄済	大河内小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	株東芝	型式 HCR-S2 製造番号79050829	75		S54(1979)	廃棄済	勝間小学校	×	H24.8.31 検出0.53mg/kg
進相コンデンサ	株東芝	型式 BRTRA6UR	20		S53(1978)	廃棄済	勝間小学校	○	H26.1.14 0.10mg/kg未満
変圧器	三菱電機株	型式 SF 製造番号F180248	50	200	S56(1981)	廃棄済	高水小学校	×	H24.10.3 検出39mg/kg
変圧器	三菱電機株	型式 SF 製造番号H186874	50	195	H1(1989)	使用中	須磨小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	三菱電機株	型式 RA 製造番号H200821	20	130	H1(1989)	使用中	須磨小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	松下電器産業株	型式 SNF-L00 製造番号45391388	50	184	S62(1987)	使用中	周陽小学校	○	H24.8.31 検出せず
変圧器	三菱電機株	型式 SF 製造番号186800	50	195	H1(1989)	使用中	桜木小学校	○	H24.8.31 検出せず
高圧進相コンデンサ	三菱電機株	型式 KL-7 製造番号DM90765	10	15	H1(1989)	廃棄済	桜木小学校	○	H26.1.14 0.10mg/kg未満
蛍光灯安定器	松下電工株	不明	不明	1.1	不明	廃棄済	三丘小学校	安定器	—
蛍光灯安定器	松下電工株	不明	不明	1.1	不明	廃棄済	三丘小学校	安定器	—
蛍光灯安定器	松下電工株	不明	不明	1.1	不明	廃棄済	三丘小学校	安定器	—
蛍光灯安定器	松下電工株	不明	不明	1.1	不明	廃棄済	三丘小学校	安定器	—

