名山

定期水質検査結果

	検査項目 ＼ 採水年月日		R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	水質基準値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/m l 以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.32	0.25	0.29	0.30	0.39	0.24	0.16	0.43	0.33	0.41	0.32	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.13	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.006	-	-	0.010	-	-	0.005	-	-	0.004	-	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.002	-	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.013	-	-	0.020	-	-	0.013	-	-	0.010	-	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.003	-	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	0.004	-	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.2	7.3	8.8	8.4	8.5	9.4	8.8	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	27.7	-	-	-	-	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	3mg/L以下
47	pH値	-	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	その他検査項目														
	水温	℃	15.5	18.9	21.7	22.7	26.1	27.0	22.2	17.7	12.6	10.0	14.2	11.5	
	残留塩素	mg/L	0.33	0.39	0.39	0.34	0.38	0.43	0.46	0.36	0.34	0.35	0.61	0.42	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	
	カリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	
	マグネシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	
	カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	-	-	-	
	硫酸イオン	mg/L	4.9	4.5	4.5	4.6	4.5	4.3	4.4	5.0	5.3	5.3	5.0	4.7	
	電気伝導率	μS/cm	90	74	80	75	81	74	78	94	98	96	88	82	
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	