大河内

定期水質検査結果

検査項目＼採水年月日			R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	水質基準値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/m１以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	0.43	0.37	0.41	0.43	0.36	0.27	0.33	0.61	0.42	0.58	0.59	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.14	0.16	0.13	0.16	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.09	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.015	-	-	0.011	-	-	0.002	-	-	0.003	-	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.001	-	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.021	-	-	0.020	-	-	0.008	-	-	0.007	-	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.009	-	-	0.006	-	-	0.002未満	-	-	0.002	-	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003	-	-	0.003	-	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-	-	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.7	5.4	5.7	5.3	5.9	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	8.2	7.7	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-	-	36.5	-	-	-	-	-	-	-	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	-	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	-	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.4	3mg/L以下
47	pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	その他検査項目														
	水温	℃	15.5	23.0	24.5	30.0	31.3	27.8	22.0	13.6	10.8	8.0	8.5	8.0	
	残留塩素	mg/L	0.40	0.44	0.42	0.54	0.48	0.36	0.37	0.52	0.91	0.47	0.58	0.39	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	
	カリウム	mg/L	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	
	マグネシウム	mg/L	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	
	カルシウム	mg/L	-	-	-	-	12.3	-	-	-	-	-	-	-	
	硫酸イオン	mg/L	6.3	6.3	6.5	6.2	6.8	6.7	7.3	7.7	8.4	8.1	8.1	8.5	
	電気伝導率	μS/cm	100	93	105	92	116	121	128	129	130	132	127	122	
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	