高樋

# 定期水質検査結果

| 検査項目＼採水年月日 | | | R5.4.10 | R5.5.24 | R5.6.15 | R5.7.13 | R5.8.8 | R5.9.11 | R5.10.12 | R5.11.7 | R5.12.4 | R6.1.9 | R6.2.6 | R6.3.12 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ｍｌ以下 |
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.0003未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.00005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.54 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.54 | 0.48 | 0.35 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | - | - | - | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | - | 0.010 | - | - | 0.008 | - | - | 0.010 | - | - | 0.004 | - | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | - | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.004 | - | - | 0.002 | - | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | - | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | - | 0.017 | - | - | 0.018 | - | - | 0.018 | - | - | 0.010 | - | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.003 | - | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | - | 0.005 | - | - | 0.007 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | - | 0.008未満 | - | - | 0.008未満 | - | - | 0.008未満 | - | - | 0.008未満 | - | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | 200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 7.9 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | - | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005mg/L以下 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.0 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |
| | その他検査項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 19.8 | 21.0 | 23.9 | 26.2 | 27.0 | 22.7 | 19.1 | 11.0 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.27 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.26 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.40 | 0.42 | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | カリウム | mg/L | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | カルシウム | mg/L | - | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 硫酸イオン | mg/L | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | |
| | 電気伝導率 | μS/cm | 79 | 60 | 73 | 52 | 78 | 66 | 85 | 94 | 94 | 85 | 83 | 66 | |
| | 判　定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |