

凡例

シミュレーション実施区域

公共下水道事業計画の排水区域です。

想定最大浸水深

3.0m以上

1.0m～3.0m

50cm～1.0m

30cm～50cm

10cm～30cm

浸水深イメージ

3.0m～

2階床上浸水
家財水没の恐れ

1.0m～
3.0m未満

1階床上浸水
2階床下まで浸水

0.5m～
1.0m未満

床上浸水
大人の腰まで浸水

0.3m～
0.5m未満

床下浸水
1階床下まで浸水

0.1m～0.3m未満

雨の降り方によっては、着色されていない場所でも浸水する場合があります。

河川のはん濫による浸水は考慮していません。

雨水出水浸水想定区域図

周南市(旧徳山市・旧新南陽市)中部

1. 説明文

(1) この図は、周南市において水防法の規定により定められた想定最大規模降雨が発生した場合に想定される浸水の範囲やその水深を示した図面です。

(2) この図において、水防法第14条の2第2項の規定により定める雨水出水浸水想定区域は図中の黒色破線(公共下水道事業計画区域(排水区域))で示しています。

(3) この浸水想定区域図は、想定最大規模降雨(1時間雨量143mm)により内水はん濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。

(4) このシミュレーションは、地形の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものです。時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーションとは、想定される浸水の範囲や水深が異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体: 周南市上下水道局

(2) 指定年月日: 令和7年3月28日

(3) 告示番号: 第3号

(4) 指定の根拠法令: 水防法(昭和24年法律第193号)第14条の2第2項

(5) 指定の前提となる降雨: 想定最大規模降雨(1時間雨量143mm)

(6) 浸水想定手法: 浸水シミュレーション手法
降雨損失・氾濫解析のみを実施(河川や排水施設も一定考慮)

3. 備考

このシミュレーションの実施にあたっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、洪水(河川の破壊または越水)によるはん濫等を考慮していませんので、浸水が想定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水の範囲や水深が実際と異なる場合があります。

500019,0005001,000 m