

定期水質検査結果

採取年月日			R6.4.8	R6.5.1	R6.6.10	R6.7.9	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.1	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.24	水質基準値
検査項目															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	0.96	0.57	0.52	0.30	0.47	0.12	0.57	0.37	0.20	0.32	0.65	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.18	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	0.05mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン&1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.10	0.17	0.21	0.18	0.19	0.14	0.11	0.06	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.001	-	-	0.003	-	0.002	-	0.002	-	0.001未満	-	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.03mg/L以下
25	ジフロモクロロメタン	mg/L	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.003	-	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.011	-	-	0.018	-	-	0.014	-	-	0.005	-	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.001	-	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001	-	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020	-	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	13.2	-	-	16.0	-	-	12.2	-	-	13.1	-	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	12.2	16.0	20.4	16.6	19.7	13.1	17.4	13.8	15.0	16.7	16.9	15.3	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	41.5	-	-	47.8	-	-	38.4	-	-	33.1	-	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	-	95	-	-	107	-	-	88	-	-	88	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	3mg/L以下
47	pH値	-	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
その他検査項目															
	水温	℃	14.7	16.5	22.5	23.3	26.5	26.5	27.0	18.3	11.9	5.8	8.8	10.6	
	残留塩素	mg/L	0.33	0.48	0.51	0.58	0.58	0.48	0.28	0.41	0.56	0.37	0.72	0.26	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	
	カリウム	mg/L	-	1.4	-	-	1.9	-	-	1.6	-	-	1.2	-	
	マグネシウム	mg/L	-	1.7	-	-	1.9	-	-	1.5	-	-	1.6	-	
	カルシウム	mg/L	-	13.8	-	-	16.0	-	-	12.9	-	-	10.6	-	
	硫酸イオン	mg/L	6.6	6.6	7.0	5.8	6.2	5.5	4.7	5.6	7.1	6.6	6.3	6.4	
	電気伝導率	μS/cm	146	156	181	178	181	165	154	145	136	134	138	136	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	