

## 定期水質検査結果

| 採水年月日   |                                    |       | R7.4.9     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水質基準値         |
|---------|------------------------------------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 検査項目    |                                    |       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1       | 一般細菌                               | 個/ml  | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100個/ml以下     |
| 2       | 大腸菌                                | -     | 陰性         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出されないこと      |
| 3       | カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003mg/L以下   |
| 4       | 水銀及びその化合物                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005mg/L以下  |
| 5       | セレン及びその化合物                         | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 6       | 鉛及びその化合物                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 7       | ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 8       | 六価クロム化合物                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 9       | 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 10      | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 11      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | 0.28       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10mg/L以下      |
| 12      | フッ素及びその化合物                         | mg/L  | 0.05未満     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8mg/L以下     |
| 13      | ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 14      | 四塩化炭素                              | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002mg/L以下   |
| 15      | 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 16      | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 17      | ジクロロメタン                            | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 18      | テトラクロロエチレン                         | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 19      | トリクロロエチレン                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 20      | ベンゼン                               | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 21      | 塩素酸                                | mg/L  | 0.06未満     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6mg/L以下     |
| 22      | クロロ酢酸                              | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 23      | クロロホルム                             | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06mg/L以下    |
| 24      | ジクロロ酢酸                             | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 25      | ジブモクロロメタン                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 26      | 臭素酸                                | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 27      | 総トリハロメタン                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 28      | トリクロロ酢酸                            | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 29      | ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 30      | ブロモホルム                             | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09mg/L以下    |
| 31      | ホルムアルデヒド                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08mg/L以下    |
| 32      | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 33      | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 34      | 鉄及びその化合物                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3mg/L以下     |
| 35      | 銅及びその化合物                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 36      | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L以下     |
| 37      | マンガン及びその化合物                        | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 38      | 塩化物イオン                             | mg/L  | 8.7        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L以下     |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300mg/L以下     |
| 40      | 蒸発残留物                              | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500mg/L以下     |
| 41      | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 42      | ジェオスミン                             | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 43      | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 44      | 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 45      | フェノール類                             | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005mg/L以下   |
| 46      | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | mg/L  | 0.4        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mg/L以下       |
| 47      | pH値                                | -     | 7.2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8以上8.6以下    |
| 48      | 味                                  | -     | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと       |
| 50      | 臭気                                 | -     | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと       |
| 50      | 色度                                 | 度     | 0.5未満      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5度以下          |
| 51      | 濁度                                 | 度     | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2度以下          |
| その他検査項目 |                                    |       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | 水温                                 | ℃     | 16.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | 残留塩素                               | mg/L  | 0.35       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | アンモニア態窒素                           | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | マグネシウム                             | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | カルシウム                              | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | カリウム                               | mg/L  | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | 硫酸イオン                              | mg/L  | 5.2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|         | 電気伝導率                              | μS/cm | 81         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 判 定     |                                    |       | 適合         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |