大迫田浄水場　浄水池

定期水質検査結果

	検査項目 ＼ 採水年月日		R7.4.7	R7.5.1	R7.6.2	R7.6.11														水質基準値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	-														100個/ｍｌ以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	-														検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-														0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-														0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-														0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-														0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-														0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-														0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-														0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-														0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.28	0.27	-														10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	-														0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-														1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-														0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-														0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-														0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-														0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-														0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-														0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-														0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-														0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-														0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.002	-	-														0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-														0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-														0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-														0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.004	-	-														0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-														0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.002	-	-														0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-														0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-														0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-														1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	-														0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-														0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-														1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9	5.6	5.7	-														200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-														0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	7.2	7.0	7.0	-														200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23.3	24.2	23.9	-														300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-														500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-														0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満														0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満														0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-														0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-														0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.5	0.5	-														3mg/L以下
47	ｐH値	-	7.3	7.3	7.2	-														5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	-														異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	-														異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-														5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-														2度以下
	その他検査項目																			
	水温	℃	11.2	13.7	16.0	17.6														
	残留塩素	mg/L	0.55	0.64	0.74	0.65														
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-														
	マグネシウム	mg/L	1.1	1.2	1.2	-														
	カルシウム	mg/L	7.5	7.7	7.6	-														
	カリウム	mg/L	0.9	0.9	0.9	-														
	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.4	5.4	-														
	電気伝導率	μS/cm	81	82	80	-														
	判　定		適合	適合	適合	適合														