

定期水質検査結果

採水年月日 検査項目		R7.4.9			R7.5.7			R7.6.9																		水質基準値		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0																				100個/ml以下			
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性																				検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.003mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.005mg/L以下			
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-																				0.02mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満																				0.04mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-																				0.01mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.31	0.28																				10mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.05未満																				0.8mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-																				1.0mg/L以下			
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-																				0.002mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-																				0.05mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-																				0.04mg/L以下			
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-																				0.02mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-																				0.01mg/L以下			
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.08	0.09																				0.6mg/L以下			
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-																				0.02mg/L以下			
23	クロロホルム	mg/L	-	0.009	-																				0.06mg/L以下			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.007	-																				0.03mg/L以下			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.001	-																				0.1mg/L以下			
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-																				0.01mg/L以下			
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.015	-																				0.1mg/L以下			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.006	-																				0.03mg/L以下			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.005	-																				0.03mg/L以下			
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-																				0.09mg/L以下			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-																				0.08mg/L以下			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-																				1.0mg/L以下			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.2mg/L以下			
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.3mg/L以下			
35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-																				1.0mg/L以下			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-																				200mg/L以下			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-																				0.05mg/L以下			
38	塩化物イオン	mg/L	9.4	9.4	8.6																				200mg/L以下			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-																				300mg/L以下			
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-																				500mg/L以下			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-																				0.2mg/L以下			
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002																				0.0001mg/L以下			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満																				0.0001mg/L以下			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-																				0.02mg/L以下			
45	フェノール類	mg/L	-	-	-																				0.005mg/L以下			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.4	0.5																				3mg/L以下			
47	pH値	-	7.3	7.3	7.2																				5.8以上8.6以下			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし																				異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし																				異常でないこと			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満																				5度以下			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満																				2度以下			
その他検査項目																												
	水温	℃	15.0	16.7	19.5																							
	残留塩素	mg/L	0.36	0.47	0.36																							
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-																							
	マグネシウム	mg/L	-	-	-																							
	カルシウム	mg/L	-	-	-																							
	カリウム	mg/L	-	-	-																							
	硫酸イオン	mg/L	5.7	5.6	4.8																							
	電気伝導率	μS/cm	90	92	78																							
判 定			適合	適合	適合																							