

令和7年度農薬類検査結果

大迫田浄水場 浄水池																								
項目			採水日	R7.5.26						目標値	項目			採水日	R7.5.26									目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) 注1)	(mg/L)		0.0005 未満						0.05	対073	ピラソリネート (ピラソレート)	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)		0.0008 未満						0.08	対074	ビリダフェンチオン	(mg/L)		0.000002 未満									0.0002
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対075	ビリブチカルブ	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対004	EPN 注2)	(mg/L)		0.00004 未満						0.004	対076	ビロキロン	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対005	MCPA	(mg/L)		0.00005 未満						0.005	対077	フィブロニル	(mg/L)		0.000005 未満									0.0005
対006	アシュラム	(mg/L)		0.009 未満						0.9	対078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)		0.0001 未満									0.01
対007	アセフェート	(mg/L)		0.00006 未満						0.006	対079	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対008	アトラジン	(mg/L)		0.0001 未満						0.01	対080	フェリムゾン	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対009	アニロホス	(mg/L)		0.00003 未満						0.003	対081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)		0.00006 未満									0.006
対010	アミトラズ	(mg/L)		0.00006 未満						0.006	対082	フェントエート (PAP)	(mg/L)		0.00007 未満									0.007
対011	アラクロール	(mg/L)		0.0003 未満						0.03	対083	フェントラザミド	(mg/L)		0.0001 未満									0.01
対012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)		0.00005 未満						0.005	対084	フサライド	(mg/L)		0.001 未満									0.1
対013	イソフェンホス 注2)	(mg/L)		0.00001 未満						0.001	対085	ブタクロール	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)		0.0001 未満						0.01	対086	ブタミホス 注2)	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)		0.003 未満						0.3	対087	ブプロフェジン	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対016	イプフェンカルバゾン	(mg/L)		0.00002 未満						0.002	対088	フルアジナム	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対017	イプロベンホス (BP)	(mg/L)		0.0009 未満						0.09	対089	ブレチラクロール	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対018	イミノクタジン	(mg/L)		0.00006 未満						0.006	対090	プロシミドン	(mg/L)		0.0009 未満									0.09
対019	インダノファン	(mg/L)		0.00009 未満						0.009	対091	プロチオホス 注2)	(mg/L)		0.00007 未満									0.007
対020	エスプロカルブ	(mg/L)		0.0003 未満						0.03	対092	プロビコナゾール	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)		0.0008 未満						0.08	対093	プロビザミド	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)		0.0001 未満						0.01	対094	プロベナゾール	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対095	プロモブチド	(mg/L)		0.001 未満									0.1
対024	オキシシロ (有機銅)	(mg/L)		0.0003 未満						0.03	対096	ベノミル 注11)	(mg/L)		—									0.02
対025	オリサストロビン 注4)	(mg/L)		0.001 未満						0.1	対097	ベンシクロン	(mg/L)		0.001 未満									0.1
対026	カズサホス	(mg/L)		0.000006 未満						0.0006	対098	ベンソビシクロン	(mg/L)		0.0009 未満									0.09
対027	カフェンストロール	(mg/L)		0.00008 未満						0.008	対099	ベンソフェナップ	(mg/L)		0.00005 未満									0.005
対028	カルタップ 注5)	(mg/L)		0.0008 未満						0.08	対100	ベンタゾン	(mg/L)		0.002 未満									0.2
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対101	ベンディメタリン	(mg/L)		0.003 未満									0.3
対030	カルボフラン	(mg/L)		0.000003 未満						0.0003	対102	ベンフラカルブ	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)		0.00005 未満						0.005	対103	ベンフルラリン (ベスロジン)	(mg/L)		0.0001 未満									0.01
対032	キャプタン	(mg/L)		0.003 未満						0.3	対104	ベンフレゼート	(mg/L)		0.0007 未満									0.07
対033	クミルロン	(mg/L)		0.0003 未満						0.03	対105	ホスチアゼート	(mg/L)		0.00005 未満									0.005
対034	グリホサート 注6)	(mg/L)		0.02 未満						2	対106	マラチオン (マラソン) 注2)	(mg/L)		0.007 未満									0.7
対035	グルホシネート	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対107	メコプロップ (MCPP)	(mg/L)		0.0005 未満									0.05
対036	クロメフロップ	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対108	メソミル	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対037	クロルニトロフェン (CNP) 注7)	(mg/L)		0.000001 未満						0.0001	対109	メタラキシル	(mg/L)		0.002 未満									0.2
対038	クロルピリホス 注2)	(mg/L)		0.00003 未満						0.003	対110	メチダチオン (DMTP) 注2)	(mg/L)		0.00004 未満									0.004
対039	クロロタロニル (TFN)	(mg/L)		0.0005 未満						0.05	対111	メトミノストロビン	(mg/L)		0.0004 未満									0.04
対040	シアナジン	(mg/L)		0.00001 未満						0.001	対112	メトリブジン	(mg/L)		0.0003 未満									0.03
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)		0.00003 未満						0.003	対113	メフェナセット	(mg/L)		0.0002 未満									0.02
対042	シウロン (DCMU)	(mg/L)		0.0002 未満						0.02	対114	メフロニル	(mg/L)		0.001 未満									0.1
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)		0.0003 未満						0.03	対115	モリネート	(mg/L)		0.00005 未満									0.005
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)		0.00008 未満						0.008	要001	アセタミフリド	(mg/L)		0.002 未満									0.2
対045	ジクワット	(mg/L)		0.0001 未満						0.01	要002	イミダクロプリド	(mg/L)		0.001 未満					</				