

令和7年度農薬類検査結果

菊川浄水場 浄水池																		
項目			採水日	R7.5.26					目標値	項目			採水日	R7.5.26				目標値
※001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) 注1)	(mg/L)	0.0005	未満					0.05	※073	ピラソリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	0.0002	未満				0.02
※002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008	未満					0.08	※074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002	未満				0.002
※003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002	未満					0.02	※075	ピリプチカルブ	(mg/L)	0.0002	未満				0.02
※004	EPN 注2)	(mg/L)	0.00004	未満					0.004	※076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005	未満				0.05
※005	MCPA	(mg/L)	0.00005	未満					0.005	※077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005	未満				0.0005
※006	アシュラム	(mg/L)	0.009	未満					0.9	※078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)	0.0001	未満				0.01
※007	アセフェート	(mg/L)	0.00006	未満					0.006	※079	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.0003	未満				0.03
※008	アトラジン	(mg/L)	0.0001	未満					0.01	※080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005	未満				0.05
※009	アニロホス	(mg/L)	0.00003	未満					0.003	※081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)	0.00006	未満				0.006
※010	アミトラス	(mg/L)	0.00006	未満					0.006	※082	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.00007	未満				0.007
※011	アラクロール	(mg/L)	0.0003	未満					0.03	※083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001	未満				0.01
※012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)	0.00005	未満					0.005	※084	フサライド	(mg/L)	0.001	未満				0.1
※013	インフェンホス 注2)	(mg/L)	0.00001	未満					0.001	※085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003	未満				0.03
※014	イソプロカルブ (MPC)	(mg/L)	0.0001	未満					0.01	※086	ブタミホス 注2)	(mg/L)	0.0002	未満				0.02
※015	イソプロチオラン (PT)	(mg/L)	0.003	未満					0.3	※087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002	未満				0.02
※016	イブフェンカルバソソ	(mg/L)	0.00002	未満					0.002	※088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003	未満				0.03
※017	イプロベンホス (BP)	(mg/L)	0.0009	未満					0.09	※089	フレチラクロール	(mg/L)	0.0005	未満				0.05
※018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006	未満					0.006	※090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009	未満				0.09
※019	インダノファン	(mg/L)	0.00009	未満					0.009	※091	プロチオホス 注2)	(mg/L)	0.00007	未満				0.007
※020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003	未満					0.03	※092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005	未満				0.05
※021	エトフェンプロックス	(mg/L)	0.0008	未満					0.08	※093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005	未満				0.05
※022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)	0.0001	未満					0.01	※094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003	未満				0.03
※023	オキサジクロメホソ	(mg/L)	0.0002	未満					0.02	※095	プロモブチド	(mg/L)	0.001	未満				0.1
※024	オキシソ弱 (有機弱)	(mg/L)	0.0003	未満					0.03	※096	ペノミル 注11)	(mg/L)	—					0.02
※025	オリサストロピン 注4)	(mg/L)	0.001	未満					0.1	※097	ベンシクロソ	(mg/L)	0.001	未満				0.1
※026	カズサホス	(mg/L)	0.000006	未満				0.0006	※098	ベンソピシクロソ	(mg/L)	0.0009	未満					0.09
※027	カフエストロール	(mg/L)	0.00008	未満				0.008	※099	ベンソフェナップ	(mg/L)	0.00005	未満					0.005
※028	カルタツ 注5)	(mg/L)	0.0008	未満				0.08	※100	ベソタソソ	(mg/L)	0.002	未満					0.2
※029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	※101	ベンディメタソソ	(mg/L)	0.003	未満					0.3
※030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003	未満				0.0003	※102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002	未満					0.02
※031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005	未満				0.005	※103	ベンフルラソソ (ベスロジソ)	(mg/L)	0.0001	未満					0.01
※032	キャブタン	(mg/L)	0.003	未満				0.3	※104	ベンフレゼート	(mg/L)	0.0007	未満					0.07
※033	クミルソソ	(mg/L)	0.0003	未満				0.03	※105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005	未満					0.005
※034	グリホサート 注6)	(mg/L)	0.02	未満				2	※106	マラチオソ (マラソソ) 注2)	(mg/L)	0.007	未満					0.7
※035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	※107	メコプロッソ (MCPPI)	(mg/L)	0.0005	未満					0.05
※036	クロメプロッソ	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	※108	メソミル	(mg/L)	0.0003	未満					0.03
※037	クロルニトロフェソ (CNP) 注7)	(mg/L)	0.000001	未満				0.0001	※109	メタラキシル	(mg/L)	0.002	未満					0.2
※038	クロルピリホス 注2)	(mg/L)	0.00003	未満				0.003	※110	メチダチオソ (DMTP) 注2)	(mg/L)	0.00004	未満					0.004
※039	クロロタロニル (TFN)	(mg/L)	0.0005	未満				0.05	※111	メトミノストロピン	(mg/L)	0.0004	未満					0.04
※040	シアナジソ	(mg/L)	0.00001	未満				0.001	※112	メトリブジソ	(mg/L)	0.0003	未満					0.03
※041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003	未満				0.003	※113	メフエナゼッソ	(mg/L)	0.0002	未満					0.02
※042	ジウロソ (DCMU)	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	※114	メプロニル	(mg/L)	0.001	未満					0.1
※043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003	未満				0.03	※115	モリネート	(mg/L)	0.00005	未満					0.005
※044	ジクロルホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008	未満				0.008	要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002	未満					0.2
※045	ジクワッソ	(mg/L)	0.0001	未満				0.01	要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001	未満					0.1
※046	ジスルホトソ (エチルチオメトソ)	(mg/L)	0.00004	未満				0.004	要003	イブロジオソ 注12)	(mg/L)	0.0005	未満					0.05
※047	ジチオカルバメート系農薬 注8)	(mg/L)	0.00005	未満				0.005 (二酸化炭素として)	要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001	未満					0.01
※048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009	未満				0.009	要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007	未満					0.07
※049	シハロホッソブチル	(mg/L)	0.00006	未満				0.006	要011	プロマシル	(mg/L)	0.0005	未満					0.05
※050	シマジソ (CAT)	(mg/L)	0.00003	未満				0.003	要012	ベントキサソソ	(mg/L)	0.006	未満					0.6
※051	ジメタメソリン	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	他019	クロチアニジソ	(mg/L)	0.002	未満					0.2
※052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005	未満				0.05	他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006	未満					0.6
※053	シメソリン	(mg/L)	0.0003	未満				0.03	他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002	未満					0.02
※054	ダイアジソソ 注2)	(mg/L)	0.00003	未満				0.003	他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005	未満					0.05
※055	ダイムロソ	(mg/L)	0.008	未満				0.8	他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004	未満					0.04
※056	ダゾメッソ、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート 注9)	(mg/L)	0.0001	未満				0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	他062	ピラソスルフロソエチル	(mg/L)	0.0003	未満					0.03
※057	チアジニル	(mg/L)	0.001	未満				0.1	他069	フラメトビル	(mg/L)	0.0002	未満					0.02
※058	チウラム	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	他086	リニウロソ	(mg/L)	0.0002	未満					0.02
※059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008	未満				0.08	検出指標値			0					検出値と目標値の比の和として、1以下	
※060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003	未満				0.3										
※061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002	未満				0.02	注1) 1,3-ジクロロプロベン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロベン及びトランス-1,3-ジクロロプロベソの濃度を合計して算出									
※062	テフリルトリオソ	(mg/L)	0.00002	未満				0.002	注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオソ、イソフェソホス、クロルピリホス、ダイアジソソ、フェニトロチオソ (MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオソ (マラソソ) 及びメチダチオソ (DMTP) の濃度については、それぞれオキシソソの濃度も測定し、それぞれ濃度の値と、そのオキシソソ体それぞれ濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.002	未満				0.02	注3) エンドスルファン (ベンゾエビン) の濃度は、異性体であるo-エンドスルファン及びp-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエビソスルフェート) も測定し、o-エンドスルファン及びp-エンドスルファソの濃度とエンドスルフェート (ベンゾエビソスルフェート) の濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006	未満				0.006	注4) オリサストロピソの濃度は、代謝物である (S2) -オリサストロピソの濃度も測定し、算体の濃度と (S2) -オリサストロピソの濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※065	トリクロルホソ (DEP)	(mg/L)	0.00005	未満				0.005	注5) カルタツの濃度は、ネラソトキシソとして測定し、カルタツに換算して算出									
※066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001	未満				0.1	注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルソリン酸 (AMPA) も測定し、算体の濃度とアミノメチルソリン酸 (AMPA) の濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※067	トリフルラソソ	(mg/L)	0.0006	未満				0.06	注7) クロルニトロフェソ (CNP) の濃度は、アミノソ体の濃度も測定し、算体の濃度とアミノソ体の濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※068	ナプロバミド	(mg/L)	0.0003	未満				0.03	注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出									
※069	バラコート	(mg/L)	0.0001	未満				0.01	注9) ダゾメッソ、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定									
※070	ピハロホス	(mg/L)	0.000009	未満				0.0009	注10) フェンチオソ (MPP) の濃度は、酸化物であるMPPソスルホキシド、MPPソスルホソ、MPPオキシソソ、MPPオキシソスルホキシド及びMPPオキシソスルホソの濃度も測定し、フェンチオソ (MPP) の算体の濃度と、その酸化物それぞれ濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									
※071	ピラクロビル	(mg/L)	0.0001	未満				0.01	注11) ベノミルの濃度は、メチル-ベンゾイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し、ベノミルに換算して算出									
※072	ピラソキシフェソ	(mg/L)	0.00004	未満				0.004	注12) イブロジオソの濃度は、代謝物であるN- (3,5-ジクロロフェニル) -3-イソプロピル-2,4-ジオキシイミダゾリソソ-1-カルボキサミドの濃度も測定し、算体の濃度とその代謝物の濃度を算体に換算した濃度を合計して算出									