令和７年度農薬類検査結果

米光浄水場　浄水池

項目	採水日		R7.5.26					目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）　注1）	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	(mg/L)	0.0008 未満					0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対004	EPN　注2）	(mg/L)	0.00004 未満					0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009 未満					0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003 未満					0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対012	イソキサチオン　注2）	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対013	イソフェンホス　注2）	(mg/L)	0.00001 未満					0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	(mg/L)	0.003 未満					0.3
対016	イプフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002 未満					0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)	0.0009 未満					0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009 未満					0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対021	エトフェンプロックス	(mg/L)	0.0008 未満					0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）　注3）	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対025	オリサストロビン　注4）	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006 未満					0.0006
対027	カフェンストロール	(mg/L)	0.00008 未満					0.008
対028	カルタップ　注5）	(mg/L)	0.0008 未満					0.08
対029	カルバリル（NAC）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003 未満					0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003 未満					0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対034	グリホサート　注6）	(mg/L)	0.02 未満					2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）注7）	(mg/L)	0.000001 未満					0.0001
対038	クロルピリホス　注2）	(mg/L)	0.00003 未満					0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001 未満					0.001
対041	シアノホス（CYAP）	(mg/L)	0.00003 未満					0.003
対042	ジウロン（DCMU）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)	0.00008 未満					0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.00004 未満					0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬　注8）	(mg/L)	0.00005 未満					0.005（二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	(mg/L)	0.00009 未満					0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対050	シマジン（CAT）	(mg/L)	0.00003 未満					0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対054	ダイアジノン　注2）	(mg/L)	0.00003 未満					0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008 未満					0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート　注9）	(mg/L)	0.0001 未満					0.01（メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008 未満					0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003 未満					0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002 未満					0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対064	トリクロピル	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006 未満					0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009 未満					0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004 未満					0.004

項目	採水日		R7.5.26					目標値
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002 未満					0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005 未満					0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）　注2）	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対081	フェンチオン（MPP）　注10）	(mg/L)	0.00006 未満					0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007 未満					0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対086	ブタミホス　注2）	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009 未満					0.09
対091	プロチオホス　注2）	(mg/L)	0.00007 未満					0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対096	ベノミル　注11）	(mg/L)	－					0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009 未満					0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002 未満					0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003 未満					0.3
対102	ペンフラカルブ	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対103	ペンフルラリン（ペスロジン）	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
対104	ペンフレセート	(mg/L)	0.0007 未満					0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
対106	マラチオン（マラソン）　注2）	(mg/L)	0.007 未満					0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002 未満					0.2
対110	メチダチオン（DMTP）　注2）	(mg/L)	0.00004 未満					0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004 未満					0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001 未満					0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005 未満					0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002 未満					0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001 未満					0.1
要003	イプロジオン　注12）	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001 未満					0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007 未満					0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006 未満					0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002 未満					0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006 未満					0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005 未満					0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004 未満					0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003 未満					0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002 未満					0.02
検出指標値			0					検出値と目標値の比の和として、1以下

注1）1,3-ジクロロプロペン（D-D）の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出

注2）有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注3）エンドスルファン（ベンゾエピン）の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注4）オリサストロビンの濃度は、代謝物である（5Z）-オリサストロビンの濃度も測定し、原体の濃度と（5Z）-オリサストロビンの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注5）カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出

注6）グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸（AMPA）も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸（AMPA）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注7）クロルニトロフェン（CNP）の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注8）ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ（マンコゼブ）及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出

注9）ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定

注10）フェンチオン（MPP）の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン（MPP）の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出

注11）ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し、ベノミルに換算して算出

注12）イプロジオンの濃度は、代謝物であるN-（3,5-ジクロロフェニル）-3-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミドの濃度も測定し、原体の濃度とその代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出