

別添資料28.屋内休憩所内の自主事業の整備に係る役割分担

工事種別		役割分担		備考	
		本市	認定計画提出者		
建築工事	床	コンクリートコテ押さえ	床仕上げ		
	壁	周囲間仕切り壁（区画形成）のみ	各部内装間仕切り壁および仕上げ		
	天井	なし	天井仕上げ		
	建具	全て	なし	窓、出入口	
	家具・什器備品	なし	家具・什器備品全て		
電気設備工事	電力設備	電灯動力開閉器盤	分電盤		
	電灯設備	一般照明・コンセント	なし	全工事	
		非常照明・誘導灯	テナント工事前段階での法令上必要な機器類	テナント工事に伴う法令上必要な機器類	
	動力設備	なし	全工事（空調電源送りも含む）		
	通信設備	テナントまでの配管突出し	園内引込みからテナント内への配線，通信会社へ必要費用 テナント内の全工事		
	放送設備	なし	全工事	園内放送に接続できるスピーカーの設置	
	インターホン	搬入用の専用インターホンの設置 搬入ゲートの電気錠解錠ボタンの設置 来園者用の共用インターホン	なし		
火災報知設備	テナント工事前段階での法令上必要な機器類 ダクト消火用回線（1回線）	テナント工事に伴う法令上必要な機器類 取付			
機械設備工事	給水設備	屋外引込から厨房想定エリア天井レベルに キャップ止めまで	キャップ止め以降の二次側配管及び末端 器具接続まで		
	排水設備	厨房想定エリア内床スラブ上突出し，キャッ プ止め	飲食厨房施設内配管，グリストラップ含 む		
	給湯設備	なし	全工事（給湯器，配管全て）		
	ガス設備	屋外引込から厨房想定エリア天井レベルにバル ブ止めまで	飲食厨房施設内配管，ガスメーター設置		
	厨房器具	なし	全工事（調理コンロ，流しシンク 他）		
	衛生器具	なし	全て（厨房内器具）		
	空調設備	ドレン立管にテナント系統の合流継手キャッ プ止めまで 室外機設置用基礎 空調配管用スリーブ	空調機，冷媒配管は全工事 ドレン管は飲食厨房施設内配管と付近P Sまで		
	換気設備	一般系統	給排気のダクト接続口まで	本体工事以外全工事（換気機器，ダク ト，制気口，他）	
		厨房系統	厨房排気系統ダクトの屋上解放部から厨房内 ダクト接続口まで	本体工事以外全工事（換気機器，ダク ト，制気口，他）	
	消火設備	なし	消火器：設置基準に従い設置 ダクト消火：全工事		