

積算条件書

| | |
|------|-------------------|
| 施工年度 | 令和7年度 |
| 件名 | 令和7年度配水施設工業計器点検委託 |
| 履行場所 | 周南市各水道施設地内 |

【特記事項】

- 本業務の積算は、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表、令和6年度山口県設計標準歩掛表及び、令和6年度下水道用設計標準歩掛表により積算している。

【注意】

「積算条件書」は、積算にあたって設定した条件を示したものであり、発注者が求める仕様等を示したものではありません。

労務費

| 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単 位 量 | 増減率 | 点検技術者(電気) | | 点検技術員(電気) | | 計装設備組合せ試験 発信器類制御あり ※下水道用設計標準歩掛 | | 計装設備組合せ試験 発信器類制御なし ※下水道用設計標準歩掛 | | 備考 | |
|-------|-----------------------------------------------|----|----|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|----|--|
| | | | | | | 単位 工量 | 工量 | 単位 工量 | 工量 | 技術者 | | 技術者 | | | |
| | | | | | | | | | | 単位 工量 | 工量 | 単位 工量 | 工量 | | |
| 点検工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計点検 | 発信機及び変換器等(機器損料/雑材料含む) デスビ・警報設定器・電源箱・指示計等含む | 台 | 1 | 1 | | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | - | - | | |
| 流量計点検 | 発信機及び変換器等(機器損料/雑材料含む) デスビ・警報設定器・電源箱・指示計等含む | 台 | 1 | 1 | | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | | - | 0.560 | 0.560 | | |
| 圧力計点検 | 発信機及び変換器等(機器損料/雑材料含む) デスビ・警報設定器・電源箱・指示計等含む | 台 | 1 | 1 | | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.6000 | | 0.6000 | | 1.2000 | | 0.5600 | | | |