

令和7年度農薬類検査結果

項目		採水日	R7.5.26	R7.6.23	R7.7.28			目標値	項目		採水日	R7.5.26	R7.6.23	R7.7.28			目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D) 注1)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05	対073	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満			0.08	対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満			0.002
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02	対075	ピリプチカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対004	EPN 注2)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満			0.004	対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005	対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満			0.0005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満			0.9	対078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対007	アゼフェート	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006	対079	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01	対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003	対081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006	対082	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満			0.007
対011	アラクロー	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03	対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005	対084	フサライド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対013	イソフェンホス 注2)	(mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満			0.001	対085	ブタクロー	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01	対086	ブタミホス 注2)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満			0.3	対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対016	イブフェンカルバソ	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満			0.002	対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	—			0.03
対017	イブベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満			0.09	対089	プレチラクロー	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006	対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満			0.09
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満			0.009	対091	プロチオホス 注2)	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満			0.007
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03	対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満			0.08	対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01	対094	プロバナゾール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			