幸ヶ丘

定期水質検査結果

	検査項目 ＼ 採水年月日		R7.4.16	R7.5.19	R7.6.18	R7.7.22	R7.8.12	R7.9.18	R7.10.22	R7.11.25					水質基準値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					100個/m１以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-					0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-					0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-					0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.42	0.42	0.44	0.46	0.46	0.39	0.41					10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.19	0.17	0.14	0.17	0.19	0.17	0.17	0.17					0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-					1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-					0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-					0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06未満					0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満					0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.009	-	-	0.020	-	-	0.003					0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.010	-	-	0.002未満					0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002					0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.016	-	-	0.029	-	-	0.008					0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.005	-	-	0.010	-	-	0.002未満					0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003					0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満					0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	0.009	-	-	-	-	-	-					1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.01	-	-	-	-	-	-					0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-					0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	-	0.011	-	-	-	-	-	-					1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	7.5	-	-	-	-	-	-					200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-					0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	6.4	6.0	5.9	5.8	5.9	5.6	5.7	6.0					200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	28.8	-	-	-	-	-	-					300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	-	73	-	-	-	-	-	-					500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-					0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-					0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-					0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3未満					3mg/L以下
47	pH値	-	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4					5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					2度以下
	その他検査項目														
	水温	℃	12.8	19.5	24.0	31.0	27.3	27.0	19.4	12.5					
	残留塩素	mg/L	0.42	0.30	0.32	0.39	0.46	0.50	0.49	0.48					
	アンモニア態窒素	mg/L	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-					
	マグネシウム	mg/L	-	1.1	-	-	-	-	-	-					
	カルシウム	mg/L	-	9.7	-	-	-	-	-	-					
	カリウム	mg/L	-	1.3	-	-	-	-	-	-					
	硫酸イオン	mg/L	8.1	7.3	6.3	6.9	6.9	6.9	7.0	7.7					
	電気伝導率	μS/cm	112	100	90	109	112	111	112	117					
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					