

(物品・業務委託用)

令和 8 年度

担当課 浄水課浄水担当

担当者名

水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託

設計書

履行場所 旧周南市上下水道局庁舎他11箇所

履行期間 令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

(着手の日から 日間)

自家用電気工作物保安管理業務委託設計書(電気設備の概要)

事業所の名称	旧周南市上下水道局庁舎	大迫田浄水場	菊川浄水場	中山中継ポンプ場	楠本浄水場	長穂浄水場	
所在地	周南市速玉町3-15	周南市桜木町1-1	周南市上村826-1	周南市上村中山1828-3	周南市富田2-11-1	周南市長穂木津上1575	
設備容量(KVA)	225	650	750	280	750	101	
最大電力(KW)	120	365	345	183	405	76	
受電電圧(V)	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
非常用 発電装置	有無	無	有	有	無	有	無
	定格容量(KVA)	-	375	800	-	250	-
	定格電圧(V)	-	6,600	440	-	440	-
	数量(台)	-	1	1	-	1	-
蓄電池	有無	無	無	有	有	有	無
	定格容量(Ah/10h)	-	-	400	150	50、300	-
	公称電圧(DC V)	-	-	108	108	108、24	-
	数量(セル)	-	-	54	54	9、12	-
通常点検の頻度	毎月1回	毎月1回	毎月1回	毎月1回	毎月1回	毎月1回	
備考	-	-	-	2回線受電 (予備電源方式)	-	-	
小計(円)							

事業所の名称	須万市浄水場	米光浄水場	米光取水場	馬島ポンプ所	柏原浄水場	渋川取水地点	
所在地	周南市須万権現原2621-3	周南市米光下松本	周南市米光字上古市	周南市大津島字小田浦2253-15	周南市大字鹿野中柏原580	周南市大字鹿野上字入野谷923	
設備容量(KVA)	8	33	27	15	100	27	
最大電力(KW)	5	30	25	14	75	17	
受電電圧(V)	220	220	220	220	6,600	220	
非常用 発電装置	有無	有	有	有	有	有	
	定格容量(KVA)	22.5	45	20	22	180	22
	定格電圧(V)	220	220	220	220	220	220
	台数(台)	1	1	1	1	1	1
蓄電池	有無	無	無	無	無	無	
	定格容量(Ah/10h)	-	-	-	-	-	
	公称電圧(DC V)	-	-	-	-	-	
	数量(セル)	-	-	-	-	-	
通常点検の頻度	隔月1回	隔月1回	隔月1回	隔月1回	毎月1回	隔月1回	
備考	-	-	-	-	-	-	
小計(円)							

事業所の合計

計	
消費税等(10%)	
合計	