

遠心脱水機用高分子凝集剤(新南陽)仕様書

本仕様書は新南陽浄化センターにおける遠心脱水機用高分子凝集剤の購入に適用するものである。

1. 薬品名 高分子凝集剤(選定薬品:大明化学工業(株)製タイポリマーTC-833J)
2. 規格 年間購入予定数量 4,500kg(数量は予定であり、確約するものではありません。)
納入単位 750kg(1回当り)
納入荷姿 15kg×50袋(1回当り)
※納入単位及び納入袋数は予定であり、変動あり
3. 仕様・条件 ○カチオン剤
○供給汚泥(洗浄汚泥)量は、年間約 16,000m³、濃度約1.5%
○薬品添加率は1.5%以下※(目標)
○脱水ケーキの含水率は80%以下(目標)
○適切な薬品を選択するために指示した場合、ビーカーテストを行うこと。
※凝集剤の使用量(kg)/対象汚泥のSS量(kg)
4. 納入場所 周南市港町8番1号(新南陽浄化センター)
5. 価格 現場持込価格(運賃等含)とし、1kg当り単価とすること。
6. 契約期間 契約日から令和9年3月31日まで
7. 凝集剤の変更 汚泥の性状等が変わり凝集剤を変更する必要がある場合は、発注者の了解を得て変更すること。価格については原則として変更しない。
変更時に在庫があった場合は返品に応じること。
8. 支払方法 業務完了月ごととする。
9. その他 SDS(製品安全データシート)を2部提出すること。
本仕様書に明記なき事項に付いては、発注者と協議して決定する。