

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	沈殿水残留塩素計	場内水質計室	CLF-110	631241	0.00	2.00	ppm(Cl2)	-	0.00	2.00	ppm(Cl2)	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2009	
大迫田浄水場	ろ過水残留塩素計	場内水質計室	CLF-1610	741352	0.00	3.00	ppm(Cl2)	-	0.00	3.00	ppm(Cl2)	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	浄水残留塩素計	場内浄水池室	CLF-1610	741353	0.00	3.00	ppm(Cl2)	-	0.00	3.00	ppm(Cl2)	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	吉原・末武系原水PH計	場内水質計室	HDM-136A	719613・719617	0.00	14.00	PH	-	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	菅野系原水PH計	場内水質計室	HDM-136A	719615・719619	0.00	14.00	PH	-	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	沈澱水PH計	場内水質計室	HDM-136A	719614・719618	0.00	14.00	PH	-	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	ろ過水PH計	場内水質計室	HDM-136A	719612・719616	0.00	14.00	PH	-	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	TOADKK	2013	
大迫田浄水場	No.1ろ過水濁度計	場内ろ過池	TUH-1600	945483	0.00	100.00	%	-	0.00	2.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	高感度濁度計	DKK	2023	
大迫田浄水場	No.2ろ過水濁度計	場内ろ過池	AN455	1235062	0.00	100.00	%	-	0.00	2.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	高感度濁度計	日立	2009	
大迫田浄水場	No.3ろ過水濁度計	場内ろ過池	AN455	1235061	0.00	100.00	%	-	0.00	2.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	高感度濁度計	日立	2009	
大迫田浄水場	No.4～6ろ過水濁度計	場内ろ過池	TuH-100	425485	0.00	100.00	%	-	0.00	1.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	高感度濁度計	DKK	2002	
大迫田浄水場	吉原・末武系原水濁度計	場内水質計室	TUF-1600	TUF1600B-0-C1B1111A	0.00	100.00	%	-	0.00	100.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	TOADKK	2018	
大迫田浄水場	菅野系原水濁度計	場内水質計室	TUF-1600	TUF1600B-0-C1B1111A	0.00	100.00	%	-	0.00	100.00	度	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	TOADKK	2018	
大迫田浄水場	浄水池水位計	場内浄水池室	LP009	90F025	0.00	4.00	m	0.5%	0.00	4.00	m	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	愛知	2009	
大迫田浄水場	高架水槽(洗浄水槽)水位計	場内高架水槽	JTL220-05T-GW05-XX	R.M2X16.41.011.001	0.00	2.50	m	0.5%	0.00	24.50	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	山武	2000	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(東)	場外低地区配水池	FQM1AWZ2-1B1	TLL6774K101/000101	0.00	5.00	m	0.5%	0.00	5.00	m	4.00	20.00	mA	-	液位計	富士電機	2018	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	低地区配水池水位(西)	場外低地区配水池	FQM1AWZ2-1B1	TLL6774K101/000101	0.00	5.00	m	0.5%	0.00	5.00	m	4.00	20.00	mA	-	液位計	富士電機	2018	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	高地区配水池水位	場外高地区配水池	FQM1AWZ2-1Y1	A3H5096T	0.00	5.00	m	0.5%	0.00	5.00	m	4	20.00	mA	DC24V	液位計	富士電機	2013	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位	東部高地区配水池	ELR200-20	1127111	0.00	6.50	m	0.5%	0.00	63.74	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立	2009	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	排泥池水位計	場内排水池	LE212-4		0.00	3.00	m	0.5%	0.00	3.00	m	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	愛知	2009	
大迫田浄水場	排水池水位計	場内排水池	RLR200	3211671	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	3.00	m	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立製作所	2004	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	低地区配水流量計	場外流量計室	T122E22316-M71	O00983K2-5	0.00	100.00	%	0.5%	0.00	9.81	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	島津製作所	2011	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.1	場外流量計室	T122E22316-M71	O00983K2-3	0.00	100.00	%	0.5%	0.00	9.81	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	島津製作所	2011	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.2	場外流量計室	T122E22316-M71	O00983K2-1	0.00	100.00	%	0.5%	0.00	9.81	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	島津製作所	2011	
大迫田浄水場	No.1貯留液面計	場内塩素計注入室	RTG-40		0.00	2.00	m		0.00	2.00	m	4.00	20.00	mA		電波液位計	東京計器	2009	
大迫田浄水場	No.2貯留液面計	場内塩素計注入室	RTG-40		0.00	2.00	m		0.00	2.00	m	4.00	20.00	mA		電波液位計	東京計器	2009	
大迫田浄水場	No.1貯留液面計	場内PAC注入室	RTG-40		0.00	2.00	m		0.00	2.00	m	4.00	20.00	mA		電波液位計	東京計器	2009	
大迫田浄水場	No.2貯留液面計	場内PAC注入室	RTG-40		0.00	2.00	m		0.00	2.00	m	4.00	20.00	mA		電波液位計	東京計器	2009	
大迫田浄水場	1号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.021.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	2号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920S-1E1B2-X2XX2-A2T1	R.M2X17.41.022.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	アズビル	2023	
大迫田浄水場	3号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.023.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	4号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.024.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	5号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.025.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	6号ろ過池抵抗計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.026.001	0.00	3.00	m	0.5%	0.00	29.40	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	1号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.011.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	2号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920S-1E1B1-X1XX1-A4T1	R.M2X17.41.012.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	アズビル	2017	
大迫田浄水場	3号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.013.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	4号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.014.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	5号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.015.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	6号ろ過池流量計	場内ろ過池	JTD920A-1E1B2-X2XX1-A4T1	R.M2X17.41.016.001	0.00	300.00	m3/H	0.5%	0.00	6.86	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	差圧伝送器	山武	2000	
大迫田浄水場	東部高地区配水池流量計	東部高地区配水池	FMR(EFM)204AU	1127116、1127117	0.00	250.00	m3/H	0.5%	0.00	250.00	m3/H	4.00	20.00	mA	DC24V	電磁流量計	日立	2009	
大迫田浄水場	菅野系原水流量	場内原水流量計マンホール内	FSVSYA12-LYYB	TNH0388 K101/101	0.00	1300.00	m3/H	－	0.00	1300.00	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	富士電機	2020	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水流量	場内原水流量計室	US182F600U	O00720K2-1	0.00	1350.00	m3/H	－	0.00	1350.00	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	島津製作所	2009	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	総配水流量	場外低地区配水池	SE044040NC	Y062978049/50	0.00	2500.00	m3/H	－	0.00	2500.00	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	島津製作所	2006	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	低地区送水流量	場内送水流量計室	FSVSAY11-HYYYB		0.00	1000.00	m3/H	－	0.00	1000.00	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	富士電機	2012	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	前次亜塩素注入流量計	場内塩素注入室	VN505RF	－	0.00	12.00	ℓ/H	－	0.00	12.00	ℓ/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	愛知時計	2019	
大迫田浄水場	中次亜塩素注入流量計	場内塩素注入室	VN505RF	－	0.00	12.00	ℓ/H	－	0.00	12.00	ℓ/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	愛知時計	2019	
大迫田浄水場	後次亜塩素注入流量計	場内塩素注入室	VN505RF	－	0.00	12.00	ℓ/H	－	0.00	12.00	ℓ/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	愛知時計	2019	
大迫田浄水場	PAC素注入流量計	場内塩素注入室	VN505RE	－	0.00	45.00	ℓ/H	－	0.00	45.00	ℓ/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	愛知時計	2019	
大迫田浄水場	前次亜塩素注入量	場内塩素注入室	ACS-C101												AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2019	
大迫田浄水場	中次亜塩素注入量	場内塩素注入室	ACS-C101												AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2019	
大迫田浄水場	後次亜塩素注入量	場内塩素注入室	ACS-C101												AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2019	
大迫田浄水場	東部高地区配水池流量H1,H2	場内計器室東部盤内	AS4V-Z12-M2	XH014560	0.00	250.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	エムシステム技研	2010	
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位HH,LL	場内計器室東部盤内	AS4V-Z12-M2	XH014559	0.00	250.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	エムシステム技研	2010	
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位H,L	場内計器室東部盤内	AS4V-Z12-M2	XH014559	0.00	250.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	エムシステム技研	2010	
大迫田浄水場	東部高地区配水池遮断弁L,LL	場内計器室東部盤内	AS4V-Z12-M2	XH014561	0.00	100.00	%	－	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	エムシステム技研	2010	
大迫田浄水場	浄水池水位異常HH,LL(LA1L22)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0133-102419	0.00	4.00	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	洗浄水槽水位異常HH, LL(LA1L23)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0138-102419	0.00	2.50	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	総配水流上限(夜用)HH、H(FA2L27)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0434-100427	0.00	2500.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	低地区配水池水位異常HH, LL((LA1L25)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0433-100427	0.00	5.00	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	洗浄ポンプ運転、停止水位H1、L1(LA2L23)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0134-102419	0.00	2.50	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	総配水流量上限HH、H(昼用)(FA1L27)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0135-102419	0.00	2500.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	遮断弁開度(ZAL28)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0432-100427	0.00	100.00	%	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	低地区送水ポンプ2、3台目運転水位L2、L3(LA4L25)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0136-102419	0.00	5.00	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	低地区送水ポンプ1、2台目停止水位H1、H2(LA2L25)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0137-102419	0.00	5.00	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	
大迫田浄水場	低地区送水ポンプ3、2台目規定水位M3、M2(LA2L22)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0139-102419	0.00	4.00	m	－	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレトロクス	2002	

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	低地区ポンプ1台目規定水位M1(LA3L22)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0431-100427	0.00	4.00	m	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレロニクス	2002	
大迫田浄水場	低地区ポンプ1台目運転、3台目停止水位L1、H3(LA3L25)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0430-100427	0.00	5.00	m	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレロニクス	2002	
大迫田浄水場	高地区配水池水位異常HH、LL(LA1L26)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0140-102419	0.00	5.00	m	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレロニクス	2002	
大迫田浄水場	高地区送水ポンプ運転、停止水位M1、L1(LA2L26)	中央監視操作盤(2)	SDLC-105	0429-100427	0.00	5.00	m	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	第一エレロニクス	2002	
大迫田浄水場	No.1〜3ろ過濁度	場内計器室盤	M770W8010-02	100026K2-1-1	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	島津製作所	2003.01	
大迫田浄水場	No.4〜6ろ過濁度	場内計器室盤	M770W8010-02	100026K2-1-2	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	島津製作所	2003.01	
大迫田浄水場	No.2貯留液位	場内塩素注入室	AS4V-Z12-M2	VK027367	0.00	2.00	m	-	4.00	20.00	mA				AC100V	警報設定器	エムシステム技研	2010	
大迫田浄水場	東部高地区配水池弁開度	場内計器室東部盤内	MF-15-1T	1273	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	東部高地区配水池弁開度	東部高地区配水池	MF-15-1T	1272	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	菅野系原水弁開度	場内計器室原水盤	PBAAK301-20	N2M2218T	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水弁開度	場内計器室原水盤	PBAAK301-20	N2M2231T	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	東部高地区配水池流量	場内計器室東部盤内	MF-15-1T	1270	0.00	250.00	m3/H	-	4.00	20.00	mA	0.00	250.00	m3/H	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	東部高地区配水池流量	東部高地区配水池	MF-15-1T	1271	0.00	250.00	m3/H	-	4.00	20.00	mA	0.00	250.00	m3/H	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	菅野原水流量	場内計器室原水盤	PBAAK301-20-B	N2M2207T	0.00	1300.00	m3/H	-	1.00	5.00	V	0.00	1300.00	m3/H	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水流量	場内計器室原水盤	PBAAK301-20-B	N2M2221T	0.00	1350.00	m3/H	-	1.00	5.00	V	0.00	1350.00	m3/H	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	末武・菅野総原水流量	場内計器室原水盤	PBAAK101-21	1L2100T	0.00	1350.00	m3/H	-	1.00	5.00	V	0.00	1350.00	m3/H	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位	場内計器室東部盤内	MF-15-1T	1269	0.00	6.50	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	6.50	m	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位	東部高地区配水池	MF-15-1T	1268	0.00	6.50	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	6.50	m	-	パネル指示計	第一計器	1991	
大迫田浄水場	排泥池水位	場内計器室盤	MF-15-1T		0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排水池上澄水ポンプNo.1	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-3	0.00	50.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排水池上澄水ポンプNo.2	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-4	0.00	50.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排水池排泥ポンプNo.1	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-5	0.00	20.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	20.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排水池排泥ポンプNo.2	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-6	0.00	20.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	20.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排泥池移送ポンプ予備	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-1	0.00	50.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	排泥池移送ポンプNo.2	場内計器室盤	MS70KB8003	103368K1-3-2	0.00	50.00	A	-	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	A	-	パネル指示計	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	菅野原水一次圧力	場内計器室原水盤	PBAAK301-20-B	N2M2214T	0.00	10.00	m	-	1.00	5.00	V	0.00	10.00	m	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武原水一次圧力	場内計器室原水盤	PBAAK301-20-B	N2M2227T	0.00	30.00	m	-	1.00	5.00	V	0.00	30.00	m	AC100V	パネル指示計	富士電機	-	※メーカー一点検対象
大迫田浄水場	1号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692107	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	2号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692109	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	3号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692106	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	4号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692105	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	5号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692108	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	6号ろ過池抵抗計	場内計器室盤	413C-19-3	11692110	0.00	3.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m	-	パネル指示計	敦賀電機	1999	

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	1号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635631	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	2号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635630	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	3号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635634	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	4号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635632	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	5号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635635	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	6号ろ過池流量計	場内計器室盤	413C-19-3-G	11635633	0.00	300.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	300.00	m3/H	－	パネル指示計	敦賀電機	1999	
大迫田浄水場	低地区送水流量	場内計器室盤内	WM8NAM3		0.00	1000.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	1000.00	m3/H	－	パネル指示計	富士電機	2012	
大迫田浄水場	配水池出口流量	高地区ポンプ室	SWM-3		0.00	2500.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	2500.00	m3/H	－	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	緊急遮断弁開度	高地区ポンプ室	SWM-3		0.00	100.00	%	－	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	高地区配水池水位	配水池遠方監視制御盤	PBAAK301-21	A4A1557T	0.00	5.00	m	－	1.00	5.00	V	0.00	5.00	m	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	浄水池水位	中央監視操作盤(2)	XF-15-1T	0796-101426	0.00	4.00	m	－	4.00	20.00	mA	0.00	4.00	m	－	パネル指示計	第一エレロニクス	－	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(東)	中央監視操作盤(2)	PBAAK301-21	A4A1569T	0.00	5.00	m	－	1.00	5.00	V	0.00	5.00	m	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(西)	中央監視操作盤(2)	PBAAK301-21	A4A1558T	0.00	5.00	m	－	1.00	5.00	V	0.00	5.00	m	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	洗浄水槽水位	中央監視操作盤(2)	XF-15-1T	0797-101426	0.00	2.50	m	－	4.00	20.00	mA	0.00	2.50	m	－	パネル指示計	第一エレロニクス	－	
大迫田浄水場	総配水流量	中央監視操作盤(2)	XF-15-1T	0791-101426	0.00	2500.00	m3/H	－	4.00	20.00	mA	0.00	2500.00	m3/H	－	パネル指示計	第一エレロニクス	－	
大迫田浄水場	低地区出口配水流量計	中央監視操作盤(2)	PBAAK301-20	A4A1560T	0.00	2500.00	m3/H	－	1.00	5.00	V	0.00	2500.00	m3/H	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	緊急遮断弁開度	中央監視操作盤(2)	PBAAK301-21	A4A1561T	0.00	100.00	%	－	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	パネル指示計	富士電機	2004	
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位	場内計器室東部盤内	YV-AA-B	XF031470	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	エムシステム技研	2010.10	
大迫田浄水場	浄水池水位(II1L22)	場内計器室東部盤内	FSTT-OC7FXF10	0296101423	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	洗浄水槽水位(III1L23)	場内計器室東部盤内	FSTT-OC7FXF10	0294101423	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(III1L25)	場内計器室東部盤内	FSTT-OC7FXF10	0297901423	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(III2L25)	場内計器室東部盤内	FSTT-OC7FXF10	0295101423	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	低地区配水池水位(VI1L24)	場内計器室東部盤内	FWTT-OA8FFF10	0305101423	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	高地区配水池水位(VI1L26)	場内計器室東部盤内	FWTT-OA8FFF10	0304101423	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	総配水流量(VI1L27)	場内計器室東部盤内	FWTT-OA8FFF10	0302101423	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	遮断弁開度(VI1L28)	場内計器室東部盤内	FWTT-OA8FFF10	0303101423	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	DAIICHI	2002	
大迫田浄水場	1号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	BG019024	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	2号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	BG019025	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	3号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	BG019026	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	4号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	SC001478	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	5号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	SC001479	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	6号ろ過池流量計	場内計器室盤内	FN-AA-B	SC001480	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(∟)	Mシステム	－	
大迫田浄水場	4号ろ過池抵抗・流量計	場内計器室盤内	SN2HA	SL020039	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(DSO)	Mシステム	1999	

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	5号ろ過池抵抗・流量計	場内計器室盤内	SN2HA	SL020038	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	Mシステム	1999	
大迫田浄水場	6号ろ過池抵抗・流量計	場内計器室盤内	SN2HA	SL020040	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	Mシステム	1999	
大迫田浄水場	低地区送水流量計	場内計器室盤内	WT9DC		0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	富士電機	2012	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.1	場内計器室盤内	YVD-A-B	TC009061	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	Mシステム	-	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.2	場内計器室盤内	YVD-A-B	TC009062	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	Mシステム	-	
大迫田浄水場	東部高地区配水池弁開度	東部高地区配水池	411A4-0Y	NOM3074	0.00	100.00	%	-	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度計	富士電機	1991	
大迫田浄水場	菅野系原水弁開度	場内原水流量計室	111K4-0Y	N3C4324	0.00	100.00	%	-	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度計	富士電機	-	
大迫田浄水場	吉原・末武系原水弁開度	場内原水流量計室	111K4-0Y	-----	0.00	100.00	%	-	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度計	富士電機	-	
大迫田浄水場	低地区配水池緊急遮断弁開度	場外低地区配水池	-----	-----	0.00	100.00	%	-	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度計	富士電機	-	
大迫田浄水場	低地区配水流量	場内計器室盤内	M792R8010	103368K1-1-2	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	パルス変換器	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	高地区配水流量	場内計器室盤内	M792R8010	103368K1-1-1	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	パルス変換器	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	総配水流量	場内計器室盤内	M792R8010	103368K1-1-3	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	パルス変換器	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	総配水流量	場内計器室盤内	M711R8800	101995K1-4	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	東部高地区テレメータ	東部高地区配水池													AC100V	テレメータ	三菱	2010	
大迫田浄水場	配水池テレメータ	場外低地区配水池P室	CLD2CEN1-514B1/DISTA-202	771E/-----											AC100V	テレメータ	富士電機	2003	
大迫田浄水場	菅野系原水流量	場内計器室原水盤	PKG10031	N2M2208T											AC100V	パルス積算計	富士電機	-	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水流量	場内計器室原水盤	PKG10031	N2M2222T											AC100V	パルス積算計	富士電機	-	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	低地区配水流量積算	場内計器室記録計盤													DC24V	電磁カウンタ	島津製作所	-	
大迫田浄水場	高地区配水流量積算	場内計器室記録計盤													DC24V	電磁カウンタ	島津製作所	-	
大迫田浄水場	総配水流量積算	場内計器室記録計盤													DC24V	電磁カウンタ	島津製作所	-	
大迫田浄水場	菅野系原水一次圧力	場内原水流量計室	FKGSO2V5-PACYY-BE	AIPO588C	0.00	98.07	kPa	0.5%	0.00	98.07	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	富士電機	2011	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水一次圧力	場内原水流量計室	T115E20316	O00720K9-1	0.00	294.20	kPa	0.5%	0.00	294.20	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	島津製作所	2009	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	菅野原水流量	場内計器室原水盤	CPXC2112-AARYY		0.00	1350.00	m3/H	-	1.00	5.00	V	0.00	1350.00	m3/H	AC100V	調節計	富士電機	2019	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水流量	場内計器室原水盤	AVP-DBZ	O00720K4-1	0.00	1350.00	m3/H	-	1.00	5.00	V	0.00	1350.00	m3/H	AC100V	調節計	島津製作所	2009	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	浄水池	場内計器室盤内	M753W8800-01	103368K2-5-1			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	1999	
大迫田浄水場	高架水槽(洗浄水槽)	場内計器室盤内	KLPS10				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	日立製作所	-	
大迫田浄水場	東部高地区配水池水位	東部高地区配水池	200DLA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	日立製作所	2009	
大迫田浄水場	排泥池水位計	場内排泥地制御盤					mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	日立製作所	-	
大迫田浄水場	排水池水位計	場内計器室盤内	200DLA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	日立製作所	2004	
大迫田浄水場	低地区配水流量計	場内計器室盤内	M753W8800-01	302907K1-1			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.1	場内計器室盤内	M753W8800-01	101995K1-3-1			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	高地区配水流量No.2	場内計器室盤内	M753W8800-01	101995K1-3-2			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	島津製作所	1999	
大迫田浄水場	菅野系原水一次圧力	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	-	※メーカー点検対象

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
大迫田浄水場	菅野原水流量	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	－	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	末武・菅野総原水流量	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	－	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	菅野系原水弁開度	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	－	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水弁開度	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	－	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	菅野系原水一次圧力	場内計器室盤内	PWM23AA				mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	－	※メーカー点検対象
大迫田浄水場	吉原・末武系原水一次圧力	場内計器室盤内	WDY-66-B	WI003620			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	2009	
大迫田浄水場	1号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019866			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	2号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019868			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	3号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019870			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	4号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019872			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	5号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019874			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	6号ろ過池抵抗計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019876			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	1号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019865			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	2号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019867			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	3号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019869			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	4号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019871			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	5号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019873			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	6号ろ過池流量計	場内計器室盤内	YVD-A-B	SL019875			mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	Mシステム	－	
大迫田浄水場	多点記録計(20ch)	場内計器室記録計盤							4.00	20.00	mA	－	－	－	AC100V	記録計	横河	－	
大迫田浄水場	雨量計	場内	WB0015-05S1-HH	2526											－	雨量計	横河	2009	
大迫田浄水場	気温計	場内	MS3502-01	110010			mA		－10.00	50.00	℃	4.00	20.00	mA	AC100V	外気温変換器	Mtt	2009	
大迫田浄水場	原水水温計	場内着水井	VJU7-016-UANO	T1K224190			mA		0.00	50.00	℃	4.00	20.00	mA	AC100V	水温変換器	横河	2009	
大迫田浄水場	管末水質計器	粕島受水槽	TW-100													水質モニタ	堀場	2009	
大迫田浄水場	管末水質計器	秋月ポンプ所	AN700A													水質モニタ	日立	2011	
大迫田浄水場	油膜検知器	活性炭接触池	ODL-1600(S)	736623	0.30	3.00	m		4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	油膜検知器	TOADKK	2014	
大迫田浄水場	返送水流量計	場内	FMR(EFM) 204AU	1157751,1157752	0.00	30.00	m3/H	0.5%	0.00	30.00	m3/H	4.00	20.00	mA	DC24V	電磁流量計	日立	2024	
一の井手浄水場	貯水池水位	場内貯水池	JTL220-15T-G00W10F25-XX0	R.M2X96.41.014 001	0.00	9.00	m	0.5%	19.61	88.26	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	山武	2001	
一の井手浄水場	低区配水池水位	場内低区配水池	JTL220Z-15T-G00W10E25-XX0	－	0.00	6.00	m	0.5%	19.61	88.26	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 内側	場内高区配水池(PC)	JTL220Z-15T-G00W10E25-XX0	－	0.00	6.00	m	0.5%	19.61	88.26	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 外側	場内高区配水池(PC)	JTL220Z-15T-G00W10E25-XX0	－	0.00	6.00	m	0.5%	19.61	88.26	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2017	
一の井手浄水場	高区配水流量	場内高地区配水池南流量計室	MGG12F-250PJ11LS3AAA-X-X	－	0.00	500.00	m3/H	0.5%	0.00	500.00	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	アズビル	2020	
一の井手浄水場	低区配水流量	場内低地区配水池横流量計室	T787F1-95	104542K1-1	0.00	500.00	m3/H	0.5%	0.00	500	m3/H	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	島津製作所	2002	※メーカー点検対象
一の井手浄水場	低区配水池残留塩素計	場内ポンプ室	CLF-1610	－	0.00	3.00	ppm(Cl2)	－	0.00	3.00	ppm(Cl2)	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	TOADKK	2017	

大迫田・一の井手浄水場計装機器点検リスト

施設名称	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造番号	測定範囲		単位	許容誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給電源	備考	製造	製造年	備考(除外点検機器)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一の井手浄水場	次亜塩素注入量	場内塩素注入室	ACS-C101												AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2017	
一の井手浄水場	次亜塩素注入量	場内塩素注入室	ACS-C101												AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2017	
一の井手浄水場	栄谷受水場テレメータ	場内計器盤内・栄谷受水場	MOD3-K 22L	KB003408											AC100V	テレメータ	エムシステム技研	2001	R8から除外
一の井手浄水場	栄谷取水濁度計	栄谷取水場	TUF-100	363402	0.00	10.00	%	0.5%	0.00	10/100	mg/l	4	20	mA	AC100V	濁度計	DKK	2001	R8から除外
一の井手浄水場	原水取水流量計	栄谷取水場	MGG10C	-	0.00	800.00	m3/H	0.5%	0.00	100.00	%	4	20	mA	AC100V	電磁流量計	山武	2001	R8から除外
一の井手浄水場	取水ゲート開度計	栄谷取水場	-	-	0.00	100.00	%	0.5%	0.00	100.00	%	4	20	mA	-	開度計	-	2001	R8から除外
一の井手浄水場	低区配水池残留塩素	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	低区配水池水位	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	低区配水池水位	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 外側	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 外側	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	1.00	5.00	V				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 内側	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	貯水池水位	場内ポンプ室	MD5305HA	-	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA				DC24V	警報設定器	明電舎	2017	
一の井手浄水場	低区配水池水位	場内ポンプ室	MD3704	-	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	DC24V	信号変換器(ISO)	明電舎	2017	
一の井手浄水場	高区配水流量	場内ポンプ室	MD3704	-	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	DC24V	信号変換器(ISO)	明電舎	2017	
一の井手浄水場	北山加圧ポンプ所送水流量	場内ポンプ室	MD3704	-	0.00	100.00	%	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	明電舎	2017	
一の井手浄水場	低区配水池残留塩素	場内ポンプ室	MD3704	-	0.00	100.00	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(ISO)	明電舎	2017	
一の井手浄水場	緊急遮断弁開度	場内ポンプ室	MD3710	-	0.00	100.00	%	0.5%	0.00	500.00	Ω	4.00	20.00	mA	AC100V	信号変換器(R/D)	明電舎	2017	
一の井手浄水場	貯水池水位	場内ポンプ室	XL-110C	-	2.00	9.00	m	-	4.00	20.00	mA	2.00	9.00	m	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	低区配水池水位	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	6.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.0	6.0	m	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 内側	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	6.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.0	6.0	m	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	高区配水池(PC)水位 外側	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	6.00	m	-	4.00	20.00	mA	0.0	6.0	m	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	低区配水流量	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	500.00	m3/H	-	4.00	20.00	mA	0.0	500.0	m3/H	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	高区配水流量	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	500.00	m3/H		4.00	20.00	mA	0.0	500.0	m3/H	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2020	
一の井手浄水場	No.1高区送水ポンプ吐出弁開度	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	No.2高区送水ポンプ吐出弁開度	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	緊急遮断弁開度計	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	100.00	%	-	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	低区配水池残留塩素計	場内ポンプ室	XL-110C	-	0.00	2.00	mg/l	-	4.00	20.00	mA	0.00	2.00	mg/l	-	パネル指示計	第一エレトロクス	2017	
一の井手浄水場	低区配水流量積算	場内ポンプ室	MD3781-A-627	-					1.00	5.00	V				DC24V	パルス積算計	明電舎	2017	
一の井手浄水場	高区配水流量積算	場内ポンプ室	MD3781-A-627	-					1.00	5.00	V				DC24V	パルス積算計	明電舎	2017	
一の井手浄水場	低区配水流量積算	場内ポンプ室	AC-NSA	-											DC24V	電磁カウンタ	北陽電機	2017	
一の井手浄水場	高区配水流量積算	場内ポンプ室	AC-NSA	-											DC24V	電磁カウンタ	北陽電機	2017	

[illegible]

菊川浄水場計装機器点検リスト

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	菊川浄水場	原水pH計	場内水質計器室	UHC-8A、HDM-136A	991985	0.00	14.00	PH	0.30%	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2024	R9まで除外
2	菊川浄水場	2次混和池pH計	場内水質計器室	UHC-8A、HDM-136A	991987	0.00	14.00	PH	0.30%	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2024	R9まで除外
3	菊川浄水場	沈殿池処理水pH計	場内水質計器室	UHC-8A、HDM-136A	991989	0.00	14.00	PH	0.30%	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2024	R9まで除外
4	菊川浄水場	浄水pH計	場内水質計器室	UHC-8A、HDM-136A	991991	0.00	14.00	PH	0.30%	0.00	14.00	PH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2024	R9まで除外
5	菊川浄水場	沈殿池処理水残留塩素計	場内水質計器室	CLF-1610	979883	0.00	2.00	mg/L	1.00%	0.00	2.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2024	R9まで除外
6	菊川浄水場	ろ過水残留塩素計	場内水質計器室	CLF-1610	979884	0.00	2.00	mg/L	1.00%	0.00	2.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2024	R9まで除外
7	菊川浄水場	浄水残留塩素計	場内水質計器室	CLF-1610	979885	0.00	2.00	mg/L	1.00%	0.00	2.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2024	R9まで除外
8	菊川浄水場	原水濁度計	場内水質計器室	TUF-1600	979900	0.00	5.00	mg/L	3.00%	0.00	5.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2024	R9まで除外
9	菊川浄水場	沈殿池処理水濁度計	場内水質計器室	TUF-1600	979901	0.00	5.00	mg/L	3.00%	0.00	5.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2024	R9まで除外
10	菊川浄水場	浄水濁度計	場内水質計器室	TUF-1600	948706	0.00	5.00	mg/L	3.00%	0.00	5.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2023	☑
11	菊川浄水場	接触池導電率計	場内水質計器室	-、WS-12-1	423345	0.00	500.00	μ S/cm	0.50%	0.00	500.00	μ S/cm	4.00	20.00	mA	AC100V	工業用導電率計	DKK	1988	R2から除外
12	菊川浄水場	原水導電率計	場内水質計器室	A6-143、WDM-136A	423344	0.00	1000.00	μ S/cm	0.50%	0.00	500.00	μ S/cm	4.00	20.00	mA	AC100V	工業用導電率計	DKK	2002	R2から除外
13	菊川浄水場	川上系導電率計	場内水質計器室	A6-143、WDM-136A	423345	0.00	1000.00	μ S/cm	0.50%	0.00	500.00	μ S/cm	4.00	20.00	mA	AC100V	工業用導電率計	DKK	2002	R2から除外
14	菊川浄水場	2次混和池導電率計	場内水質計器室	A6-143、WDM-136A	423346	0.00	500.00	μ S/cm	0.50%	0.00	500.00	μ S/cm	4.00	20.00	mA	AC100V	工業用導電率計	DKK	2002	R2から除外
15	菊川浄水場	向道系1次圧力計	着水井流量計室	EPR-N7	1123402	0.00	0.10	MPa	0.30%	0.00	0.10	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	日立ハイテクフィールド・ینگ	2012	☑
16	菊川浄水場	向道系2次圧力計	着水井流量計室	EPR-N7	1123401	0.00	0.10	MPa	0.30%	0.00	0.10	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	日立ハイテクフィールド・ینگ	2012	☑
17	菊川浄水場	富田夜市系1次圧力計	着水井流量計室	EPR-N7	1123403	0.00	0.10	MPa	0.30%	0.00	0.10	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	日立ハイテクフィールド・ینگ	2012	☑
18	菊川浄水場	富田夜市系2次圧力計	着水井流量計室	FKGSOV5-PACYY-BE	A1A2645C	0.00	0.10	MPa	0.10%	0.00	0.10	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	-	2010	☑
19	菊川浄水場	着水井水位計	場内着水井	FQK11BB3-201	A2A8301T	0.00	1.00	m	0.20%	0.00	1.00	m	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	富士電機	2012	※メーカー点検対象
20	菊川浄水場	No.1ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z540	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
21	菊川浄水場	No.2ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z541	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
22	菊川浄水場	No.3ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z542	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
23	菊川浄水場	No.4ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z543	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
24	菊川浄水場	No.5ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	016Z244	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2016	※メーカー点検対象
25	菊川浄水場	No.6ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	016Z244	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2016	※メーカー点検対象
26	菊川浄水場	No.7ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z544	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
27	菊川浄水場	No.8ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	020Z545	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2020	※メーカー点検対象
28	菊川浄水場	No.9ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	016Z244	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2018	※メーカー点検対象
29	菊川浄水場	No.10ろ過池水位	場内ろ過池	FQK11BB3-201	A6P1057T	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	富士電機	2007	※メーカー点検対象
30	菊川浄水場	No.11ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	016Z244	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2016	※メーカー点検対象
31	菊川浄水場	No.12ろ過池水位	場内ろ過池	JB-483M	016Z244	0.00	3.00	m	0.5%	-29.42	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	JEFアド・バンテック	2016	※メーカー点検対象
32	菊川浄水場	浄水池水位	場内ポンプ室	EDR-N7F	1123404	0.00	3.00	m	0.2%	8.24	37.66	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立ハイテクフィールド・ینگ	2012	☑
33	菊川浄水場	No.1PAC貯槽液位	場内薬注設備	JTC929A-1IH1AA21L-X2BXX-A4T1	S/N2238066100	0.00	3.50	m	0.4%	0.00	48.05	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2012	※メーカー点検対象
34	菊川浄水場	No.2PAC貯槽液位	場内薬注設備	JTC929A-1IH1AA21L-X2BXX-A4T1	S/N2240684700	0.00	3.50	m	0.4%	0.00	48.05	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2012	※メーカー点検対象
35	菊川浄水場	排水池(1)水位	場内排水池	T153K21816	103644K1-1-1	0.00	5.00	m	0.5%	-49.03	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	島津製作所	2000	☑
36	菊川浄水場	排水池(2)水位	場内排水池	T153K21816	103644K1-1-2	0.00	5.00	m	0.5%	-49.03	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	島津製作所	2000	☑
37	菊川浄水場	排泥池水位	場内排泥池	JTL321-10T-G00W10E15-A60T10	R-HVBAR-41-011	0.00	5.00	m	0.5%	-49.03	0.00	kPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	Azbil	2024	※メーカー点検対象 R9まで除外
38	菊川浄水場	向道系原水開度	着水井流量計室	CLPS ACP	58361002	0.00	100.00	%	1%	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度発信器	-	2013	☑
39	菊川浄水場	富田夜市川系原水開度	着水井流量計室	CLPS ACP	54210026	0.00	100.00	%	1%	0.00	270.00	degrees	4.00	20.00	mA	DC24V	開度発信器	-	2013	☑
40	菊川浄水場	向道系原水流量計(検出器)	着水井流量計室	FSGS51A1-JAYA1	A2M5859T	0.00	1600.00	m ³ /H	0.75%				4.00	20.00	mA		超音波流量計	富士電機	2013	H27から除外
41	菊川浄水場	向道系原水流量計(変換器)	着水井流量計室	FSHSYA11-SYYA	A2M5858T											100V				

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	菊川浄水場	富田夜市系原水流量計(検出器)	着水井流量計室	SE044040N	6934Q	0.00	1600.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		超音波流量計	東京計器	2025	R10まで除外 ※メーカー一点検対象
43	菊川浄水場	富田夜市系原水流量計(変換器)	着水井流量計室	UF-911G												AC100v				
44	菊川浄水場	総ろ過流量(検出器)	ろ過池管廊	FLW510Y2-YYY0	A8P8559T_A8P8560T	0.00	1600.00	m ³ /H					4.00	20.00	mA	100v	超音波流量計	DKK	2008	※メーカー一点検対象
45	菊川浄水場	総ろ過流量(変換器)	ろ過池管廊	FLH2CB33-A0Y	A8P8558T													富士電機	2008	
46	菊川浄水場	No.1活性炭流量(検出器)	場内活性炭設備	MGG15F-015PJ11LL1AAA-XX-B	R-QEBTC-41-021	0.00	500.00	L/H	0.5%				4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	Azbil	2013	☑
47	菊川浄水場	No.1活性炭流量(変換器)	場内活性炭設備	MGG10C-MH3G-1A1X-AC	R-QEBTC-41-011															
48	菊川浄水場	No.2活性炭流量(検出器)	場内活性炭設備	MGG15F-015PJ11LL1AAA-XX-B	R-QEBTC-41-041	0.00	500.00	L/H	0.5%				4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	Azbil	2013	☑
49	菊川浄水場	No.2活性炭流量(変換器)	場内活性炭設備	MGG10C-MH3G-1A1X-AC	R-QEBTC-41-031															
50	菊川浄水場	場内使用流量(検出器)	場内建築付帯設備	T862F02503329	1A0218K3-2	0.00	250.00	m ³ /H	0.5%	0.00	2.73	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	島津製作所	2010	☑
51	菊川浄水場	場内使用流量(変換器)	場内建築付帯設備	T867F2201-72	300456-2															
52	菊川浄水場	着水井水温計(変換器)	場内原水設備	T772R6080-11	000325K1-2	0.00	30.00	℃	0.5%	0.00	30.00	℃	4.00	20.00	mA	AC100V	原水温度計	島津製作所	2006	☑
53	菊川浄水場	外気温度計(変換器)	場内ろ過池	T772R6080-10	000325K1-3	-20.00	50.00	℃	0.5%	-20.00	50.00	℃	4.00	20.00	mA	AC100V	外気温度計	島津製作所	2006	R1から除外
54	菊川浄水場	油膜検知器	場内着水井	ODL-1600	ODL1600-2-1110C1101A	4.00	20.00	mA								AC100V	油膜検知器	DKK	2012	☑
55	菊川浄水場	降雨量計	場内管理棟	RS-102-N2	10367	0.00	25.00	L/H	0.5%								雨量計	小笠原計器	2011	☑
56	菊川浄水場	No.1 苛性ソーダ貯留槽液位	場内薬注設備	FQG	NO 35794	0.00	3.00	m					4.00	20.00	mA		電波液位計	富士電機	1980	H26から除外
57	菊川浄水場	No.1 苛性ソーダ貯留槽液位	場内薬注設備	FQHF3131-01												AC100V				
58	菊川浄水場	No.2 苛性ソーダ貯留槽液位	場内薬注設備	FQG	NO 35795	0.00	3.00	m					4.00	20.00	mA		電波液位計	富士電機	1980	H26から除外
59	菊川浄水場	No.2 苛性ソーダ貯留槽液位	場内薬注設備	FQHF3131-01												AC100V				
60	菊川浄水場	No.1 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位(検出器)	場内薬注設備	FQGA1102-Y0	A8L8143T	0.00	2.82	m	1%				4.00	20.00	mA		電波液位計	富士電機	2008	☑
61	菊川浄水場	No.1 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位(変換器)	場内薬注設備	FQH1F032-15YY	A8L8144T											AC100V				
62	菊川浄水場	No.2 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位(検出器)	場内薬注設備	FQGA1102-Y0	A8L8145T	0.00	2.82	m	1%				4.00	20.00	mA		電波液位計	富士電機	2008	☑
63	菊川浄水場	No.2 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位(変換器)	場内薬注設備	FQH1F032-15YY	A8L8148T											AC100V				
64	菊川浄水場	向道系1次圧力	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	0.10	MPa	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	0.10	MPa	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
65	菊川浄水場	向道系2次圧力	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	0.10	MPa	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	0.10	MPa	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
66	菊川浄水場	向道系制御弁開度	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	100.00	%	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
67	菊川浄水場	向道系原水流量	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	1600.00	m ³ /H	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	1600.00	m ³ /H	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
68	菊川浄水場	富田夜市川系1次圧力	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	0.10	MPa	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	0.10	MPa	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
69	菊川浄水場	富田夜市川系2次圧力	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	0.10	MPa	1.5	1.00	5.00	V	0.00	0.10	MPa	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
70	菊川浄水場	富田夜市川系制御弁開度	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	100.00	%	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	100.00	%	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
71	菊川浄水場	富田夜市川系原水流量	指示調節計室盤	NRE-152HL	1-61645	0.00	1600.00	m ³ /H	1.5%	1.00	5.00	V	0.00	1600.00	m ³ /H	AC100V	デジタル指示計	鶴賀電機	2013	☑
72	菊川浄水場	接触池導電率	場内着水井現場盤盤内	WM8NAM3-AHE500YZY	0085-202420	0.00	500.00	μ S/cm	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	500.00	μ S/cm		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
73	菊川浄水場	No.1次亜塩貯槽液位	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE	0169-202420	0.00	2.82	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	2.82	m		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
74	菊川浄水場	No.2次亜塩貯槽液位	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE	0169-202420	0.00	2.82	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	2.82	m		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
75	菊川浄水場	No.1前塩素注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0074-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
76	菊川浄水場	No.2前塩素注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0075-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
77	菊川浄水場	No.1中塩素注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0076-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
78	菊川浄水場	No.1後塩素注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0077-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
79	菊川浄水場	No.2後塩素注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0078-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
80	菊川浄水場	前塩素総注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE30YY9Y	0082-202420	0.00	30.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
81	菊川浄水場	中塩素総注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE15YY9Y	0079-202420	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
82	菊川浄水場	後塩素総注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE30YY9Y	0083-202420	0.00	30.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
83	菊川浄水場	前塩素総注入量	場内中央監視室盤内	MS70KD8003	000994K1-1	0.00	30.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
84	菊川浄水場	中塩素総注入量	場内中央監視室盤内	MS70KD8003	000994K1-2	0.00	15.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
85	菊川浄水場	後塩素総注入量	場内中央監視室盤内	MS70KD8003	000994K1-3	0.00	30.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	15.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	菊川浄水場	No.1PAC貯槽液位	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE	0166-202420	0.00	3.50	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	3.50	m		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
87	菊川浄水場	No.2PAC貯槽液位	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE	0167-202420	0.00	3.50	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	3.50	m		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
88	菊川浄水場	No.1PAC注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE25YY9Y	0080-202420	0.00	25.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	25.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
89	菊川浄水場	No.2PAC注入量	場内薬注室盤内	WM8NAM3-AHE25YY9Y	0081-202420	0.00	25.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	25.00	L/H		パネル指示計	富士電機	2011	R1から除外
90	菊川浄水場	PAC総注入量	場内薬注室盤内	MS70KD8003	000994K1-7	0.00	50.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
91	菊川浄水場	PAC総注入量	場内中央監視室盤内	MW110	102453K1-1	0.00	50.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	50.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	1996	☑
92	菊川浄水場	No.1活性炭注入量	場内活性炭注入室盤内	6DV-B-8T01	2B013353	0.00	500.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	500.00	L/H		デジタル指示計	エムシステム	2011	☑
93	菊川浄水場	No.2活性炭注入量	場内活性炭注入室盤内	6DV-B-8T01	2B013354	0.00	500.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	500.00	L/H		デジタル指示計	エムシステム	2011	☑
94	菊川浄水場	No.1活性炭総注入量	場内活性炭注入室盤内	MS70KD8003	000994K1-4	0.00	500.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	500.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
95	菊川浄水場	No.2活性炭総注入量	場内活性炭注入室盤内	MS70KD8003	000994K1-5	0.00	500.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	500.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
96	菊川浄水場	活性炭総注入量	場内活性炭注入室盤内	6DV-B-8T01	2B013355	0.00	100.00	L/H	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	L/H		デジタル指示計	エムシステム	2011	☑
97	菊川浄水場	活性炭総注入量	場内活性炭注入室盤内	MS70KD8003	000994K1-6	0.00	100.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	2011	☑
98	菊川浄水場	No.1苛性ソーダ貯槽	場内薬注室盤内	MW-110	1A0218K4-4-14-1	0.00	3.00	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m		デジタル指示計	島津製作所	1980	H26から除外
99	菊川浄水場	No.2苛性ソーダ貯槽	場内薬注室盤内	MW-110	1A0218K4-4-14-2	0.00	3.00	m	1.5%	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m		デジタル指示計	島津製作所	1980	H26から除外
100	菊川浄水場	苛性ソーダ総注入量	場内中央監視室盤内	MS70KD8003	101466K1-1-2	0.00	30.00	L/H	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	L/H		デジタル指示計	島津製作所	1993	H26から除外
101	菊川浄水場	浄水池水位(中央)	場内中央監視室盤内	MS70KD8003	000994K1-8	0.00	3.00	m	1.0%	4.00	20.00	mA	0.00	3.00	m		デジタル指示計	島津製作所	2011	故障中につき除外
102	菊川浄水場	平山送水緊急遮断弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0504	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
103	菊川浄水場	平山配水池水位	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0520	0.00	2.50	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
104	菊川浄水場	平山配水緊急遮断弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0505	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
105	菊川浄水場	徳山新南陽配水流量	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	210124 0971	0.00	1000.00	m3/h	1.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		デジタル指示計	DAIICHI	2009	故障中につき除外
106	菊川浄水場	新南陽配水流量	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0510	0.00	800.00	m3/h	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
107	菊川浄水場	土井流量計室徳山圧力	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0500	0.00	1.00	Mpa	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
108	菊川浄水場	土井流量計室調節弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0506	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
109	菊川浄水場	土井流量計室新南陽圧力	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0499	0.00	1.00	Mpa	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
110	菊川浄水場	中山中継ポンプ送水流量	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0511	0.00	2000.00	m3/h	1.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
111	菊川浄水場	北山配水池水位1	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	201259 1231	0.00	10.00	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
112	菊川浄水場	北山配水池水位2	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	201259 1231	0.00	10.00	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
113	菊川浄水場	北山配水流量	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0509	0.00	1000.00	m3/h	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
114	菊川浄水場	北山緊急遮断弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0503	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
115	菊川浄水場	第4接合弁緊急遮断弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0501	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		デジタル指示計	DAIICHI	2009	故障中につき除外
116	菊川浄水場	調整池緊急遮断弁開度	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0502	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
117	菊川浄水場	市内配水流量	場内中央監視室盤内	XF-15-1T	202223 0507	0.00	1000.00	m3/h	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		デジタル指示計	DAIICHI	2009	☑
118	菊川浄水場	富田夜市川系原水制御弁開度	場内計器室原水盤	250DLA	3141082	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
119	菊川浄水場	富田夜市川系原水1次圧力	場内計器室原水盤	250DLA	11234010	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
120	菊川浄水場	富田夜市川系原水2次圧力	場内計器室原水盤	250DLA	11234011	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
121	菊川浄水場	向道系原水制御弁開度	場内計器室原水盤	250DLA	3141081	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
122	菊川浄水場	向道系原水1次圧力	場内計器室原水盤	250DLA	1123408	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
123	菊川浄水場	向道系原水2次圧力	場内計器室原水盤	250DLA	1123409	4.00	20.00	mA	0.2%	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	AC100V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールド・ینگ	2013	☑
124	菊川浄水場	着水井水位	場内中央計装設備	WH1DY-01HOR1	6Z01576TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	☑
125	菊川浄水場	No.1ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011518	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
126	菊川浄水場	No.2ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011519	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
127	菊川浄水場	No.3ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011520	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
128	菊川浄水場	No.4ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011521	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
129	菊川浄水場	No.5ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011522	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130	菊川浄水場	No.6ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011523	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
131	菊川浄水場	No.7ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011524	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
132	菊川浄水場	No.8ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011525	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
133	菊川浄水場	No.9ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011526	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
134	菊川浄水場	No.10ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011527	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
135	菊川浄水場	No.11ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011528	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
136	菊川浄水場	No.12ろ過池水位	場内中央計装設備	W2DYS-246Y-M/N	2L011529	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2013	☑
136-2	菊川浄水場	No.1活性炭貯留槽液位	場内活性炭注入設備	W2DYS-24-M2/N	4L026112	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2015	R1から除外
136-3	菊川浄水場	No.2活性炭貯留槽液位	場内活性炭注入設備	W2DYS-24-M2/N	4L026111	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	ディストリビュータ	エムシステム	2015	R1から除外
137	菊川浄水場	No.1PAC貯槽液位	場内薬注コントロール室	WH1DY-01HOR1	6Z01574TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	R1から除外
138	菊川浄水場	No.2PAC貯槽液位	場内薬注コントロール室	WH1DY-01HOR1	6Z01575TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	R1から除外
139	菊川浄水場	No.1活性炭注入量	場内薬注コントロール室	M753R8100X	000994K2-1-1	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	-	ディストリビュータ	島津製作所	2011	☑
140	菊川浄水場	No.2活性炭注入量	場内薬注コントロール室	M753R8100X	000994K2-1-2	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	-	ディストリビュータ	島津製作所	2011	☑
141	菊川浄水場	排水池(1)水位	場内中央計装設備	WH1DY-01HOR1	6Z01577TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	☑
142	菊川浄水場	排水池(2)水位	場内中央計装設備	WH1DY-01HOR1	6Z01578TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	☑
143	菊川浄水場	排泥池水位	場内中央計装設備	WH1DY-01HOR1	6Z01579TA	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ	富士電機	2006	☑
144	菊川浄水場	No.1活性炭注入量	場内中央計装設備	M654Z1810	1A0218K9-6-65	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	-	ディストリビュータ	島津製作所	1980	☑
145	菊川浄水場	No.2活性炭注入量	場内中央計装設備	M654Z1810	1A0218K9-6-67	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	-	ディストリビュータ	島津製作所	1980	☑
146	菊川浄水場	活性炭総注入量	場内中央計装設備	M753R8100X	000994K2-1-3	4.00	20.00	mA	0.5%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	-	ディストリビュータ	島津製作所	2011	☑
147	菊川浄水場	場内使用流量	受電室盤内	MC20R-220	M13466	0.00	250.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	14.40	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
148	菊川浄水場	徳山市(菊川)配水流量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13464	0.00	100.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	36.00	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
149	菊川浄水場	原水流量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13465-1	0.00	160.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	22.50	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
150	菊川浄水場	総ろ過流量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13465-1	0.00	160.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	22.50	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
151	菊川浄水場	前塩素総注入量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13469-2	0.00	600.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	6.00	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
152	菊川浄水場	中塩素総注入量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13467	0.00	300.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	12.00	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
153	菊川浄水場	後塩素総注入量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13469-1	0.00	600.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	6.00	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
154	菊川浄水場	PAC総注入量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13468	0.00	500.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	7.20	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
155	菊川浄水場	活性炭総注入量	場内中央計装設備	MC20R-220	M13470	0.00	1000.00	count/h	0.5%	1.00	5.00	V	∞	3.60	Sec/Pulse	AC100V	パルス変換器	MEIDEN	2007	☑
156	菊川浄水場	徳山総配水流量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-4-2	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	1.00	5.00	V	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
157	菊川浄水場	菊川配水流量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-4-3	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	1.00	5.00	V	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
158	菊川浄水場	原水総流入量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-4-1	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
159	菊川浄水場	前塩素総注入量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-5-1	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
159-2	菊川浄水場	中塩素総注入量	場内中央計装設備	t38T1	MD3765	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	明電舎		廃止
160	菊川浄水場	後塩素総注入量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-5-2	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
161	菊川浄水場	PAC総注入量	場内中央計装設備	M711R1100	O00325K1-5-3	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
162	菊川浄水場	活性炭総注入量	場内活性炭設備	M711R1100	O00325K1-5-4	1.00	5.00	V	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	加算演算器	島津製作所	2006	☑
163	菊川浄水場	No.1PAC注入量	場内薬注コントロール室						10%							AC100V	薬注コントローラ	イワキ	2021	☑
164	菊川浄水場	No.2PAC注入量	場内薬注コントロール室						10%							AC100V	薬注コントローラ	イワキ	2021	☑

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165	菊川浄水場	No.1前塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA	W50226(A)				3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
166	菊川浄水場	No.2前塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA	W51219(B)				3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
167	菊川浄水場	No.1中塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA					3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
167-2	菊川浄水場	No.2中塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA	W51220(E)				3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
168	菊川浄水場	No.1後塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA	W50227(D)				3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
169	菊川浄水場	No.2後塩素注入量	場内薬注室盤内	ASH/CIA	W51220(E)				3%							AC100V	薬注コントローラ	ウォーターテック	2015	☑
170	菊川浄水場	富田夜市川系原水流量積算	場内計器室原水盤	VS88B	1123406	0.00	1600.00	m ³ /H	0.5%	1.00	5.00	V				AC100V	デジタル積算計	日立ハイテクフィールド・ینگ [®]	2013	☑
171	菊川浄水場	向道系原水流量積算	場内計器室原水盤	VS88B	1123407	0.00	1600.00	m ³ /H	0.5%	1.00	5.00	V				AC100V	デジタル積算計	日立ハイテクフィールド・ینگ [®]	2013	☑
172	菊川浄水場	富田夜市川系原水流量調節計	場内計器室原水盤	PDC111A2-BRYYC-10	A6A1691T	0.00	1600.00	m ³ /H	0.1%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	調節計	富士電機	2005	※メーカー点検対象
173	菊川浄水場	向道系原水流量調節計	場内計器室原水盤	PDC111A2-BRYYC-10	A6A1690T	0.00	1600.00	m ³ /H	0.1%	4.00	20.00	mA	1.00	5.00	V	AC100V	調節計	富士電機	2005	※メーカー点検対象
174	菊川浄水場	着水井水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-1	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
175	菊川浄水場	No.1浄水池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-14	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
176	菊川浄水場	No.2浄水池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-15	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
177	菊川浄水場	No.1ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-2	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
178	菊川浄水場	No.2ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-6	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
179	菊川浄水場	No.3ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-7	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
180	菊川浄水場	No.4ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-8	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
181	菊川浄水場	No.5ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-9	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
182	菊川浄水場	No.6ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-10	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
183	菊川浄水場	No.7ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-11	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
184	菊川浄水場	No.8ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-12	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
185	菊川浄水場	No.9ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-13	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
186	菊川浄水場	No.10ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-3	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
187	菊川浄水場	No.11ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-4	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
188	菊川浄水場	No.12ろ過池水位	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-5	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V				AC100V	警報設定器	島津製作所	2006	☑
189	菊川浄水場	排水池(1)-1	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-16	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
190	菊川浄水場	排水池(1)-2	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-17	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
191	菊川浄水場	排水池(2)-1	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-18	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
192	菊川浄水場	排水池(2)-2	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-19	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
193	菊川浄水場	排泥池-1	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-20	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
194	菊川浄水場	排泥池-2	場内中央計装設備	M771R1012-01	000325K1-1-21	1.00	5.00	V	0.10%	1.00	5.00	V					警報設定器	島津製作所	2006	☑
195	菊川浄水場	富田夜市川系原水流入量	富田夜市川系流量制御盤	TP2-A8F1	0812-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
196	菊川浄水場	富田夜市川系流量設定値	富田夜市川系流量制御盤	TP2-C751	0816-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
197	菊川浄水場	富田夜市川系流量設定値アンサー	富田夜市川系流量制御盤	TP2-A8F1	0814-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
198	菊川浄水場	富田夜市川系制御弁開度	富田夜市川系流量制御盤	TP2-A8F1	0811-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
199	菊川浄水場	富田夜市川系設定値アンサー(テレメータ送り)	富田夜市川系流量制御盤	TP2-A8F1	0815-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
200	菊川浄水場	向道系原水流入量	向道系流量制御盤	ML10R-221A	M13456-1	4.00	20.00	mA	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	明電舎	2007	☑
201	菊川浄水場	向道系流量設定値	向道系流量制御盤	ML10R-221A	M13456-2	4.00	20.00	mA	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	明電舎	2007	☑
202	菊川浄水場	向道系流量設定値アンサー	向道系流量制御盤	ML10R-221A	M13456-3	4.00	20.00	mA	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	100V	アイソレータ	明電舎	2007	☑
203	菊川浄水場	向道系制御弁開度	向道系流量制御盤	ML10R-221A	M13456-4	4.00	20.00	mA	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	明電舎	2007	☑
204	菊川浄水場	配水流量	M2(工業計器2)	TP2-A8F1	0812-101912	0	100	%	0.5%	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
205	菊川浄水場	新南陽配水流量(土井流量計)	M2(工業計器2)	TP2-A8F1	0807-101917	4.00	20.00	mA	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
206	菊川浄水場	徳山(市内)配水流量	M2(工業計器2)	TP2-A8F1	0808-101917	4.00	20.00	mA	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
207	菊川浄水場	高地区配水流量	M2(工業計器2)	TP2-A8F1	0810-101917	4.00	20.00	mA	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208	菊川浄水場	徳山, 新南陽配水流量	M2(工業計器2)	TP2-A8F1	0809-101917	4.00	20.00	mA	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	アイソレータ	DAIICHI	2007	☑
209	菊川浄水場	北山調整池水位	北山調整池	200ICA	11950911	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
210	菊川浄水場	北山調整池緊急遮断弁開度	北山調整池	200ICA	11950912	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
211	菊川浄水場	北山調整池DC電圧	北山調整池	200ICA	11950913	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
212	菊川浄水場	北山調整池高地区配水流量	北山調整池	200ICA	11950914	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
213	菊川浄水場	北山調整池配水流量	北山調整池	200ICA	11950915	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
214	菊川浄水場	土井流量計室徳山側圧力	土井流量計室	200ICA	1195097	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
215	菊川浄水場	土井流量計室新南陽配水流量	土井流量計室	200ICA	1195098	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
216	菊川浄水場	土井流量計室調節弁開度	土井流量計室	200ICA	1195099	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
217	菊川浄水場	土井流量計室新南陽側圧力	土井流量計室	200ICA	11950910	-	-	-	-	4.00	20.00	mA	4(1)	20(5)	mA(V)	DC24V	アイソレータ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
218	菊川浄水場	着水井水位	場内中央計装設備	MD-24	AH489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
219	菊川浄水場	No.1ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
220	菊川浄水場	No.2ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
221	菊川浄水場	No.3ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
222	菊川浄水場	No.4ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
223	菊川浄水場	No.5ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
224	菊川浄水場	No.6ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
225	菊川浄水場	No.7ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
226	菊川浄水場	No.8ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
227	菊川浄水場	No.9ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
228	菊川浄水場	No.10ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
229	菊川浄水場	No.11ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
230	菊川浄水場	No.12ろ過池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
231	菊川浄水場	浄水池水位	場内中央計装設備	MD-24	AH899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			☑
232	菊川浄水場	予備	場内中央計装設備	MD-24	AH491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			R1から除外
233	菊川浄水場	予備	場内中央計装設備	MD-24	AH659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ			R1から除外
234	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A576N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
235	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A585N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
236	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A807N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
237	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A802N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
238	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A803N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
239	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DS	H2L4A806N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
240	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DP	H2M4A054N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2002	☑
241	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-DP	H0L4B061N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2000	☑
242	菊川浄水場	第1接合井	第1接合井	HR-PW	H4B4F013N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2004	☑
243	菊川浄水場	第2接合井	第2接合井	X-ER-4A	4A50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	1983	☑
244	菊川浄水場	北山調整池	北山調整池	X-ER-42	4242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	1983	☑
245	菊川浄水場	北山調整池	北山調整池	X-ER-5S	H0E4A157E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2001	☑
246	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-PS	T1LB19664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
247	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-DS	T1L925783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
248	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-DP	T1L925816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
249	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-PW	T1LB19743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
250	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-DS	T1L925782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
251	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	HR-DS	T1L925784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	2012	☑

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
252	菊川浄水場	土井流量計室	土井流量計室	X-ER-4S	4S35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	アレスタ	日立ハイテクフィールディング	1980	☑
253	菊川浄水場	第1接合弁送水開度(φ600)	第1接合弁	XF-15-1T	0890-100623	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2004	☑
254	菊川浄水場	第1接合弁配水開度(φ800)	第1接合弁	XF-15-1T	0891-100623	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2004	故障中につき除外
255	菊川浄水場	第1接合弁配水流量	第1接合弁	XF-15-1T	0893-100623	0.00	1000.00	m ³ /H	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	1000.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2004	☑
256	菊川浄水場	第1接合弁水位	第1接合弁	XF-15-1T	0892-100623	0.00	2.50	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	2.50	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2004	☑
257	菊川浄水場	第2接合弁水位(リレー盤)	第2接合弁(中山中継ポンプ場)	MF-15-1T	0411-502862	0.00	2.50	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	2.50	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	1983	☑
258	菊川浄水場	第2接合弁水位(No.1ポンプ盤)	第2接合弁(中山中継ポンプ場)	MF-15-1T	0412-502862	0.00	2.50	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	2.50	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	1983	☑
259	菊川浄水場	No.1北山配水池水位	北山配水池	XF-15-1T	0099-201259	0.00	10.00	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
260	菊川浄水場	No.2北山配水池水位	北山配水池	XF-15-1T	0097-201259	0.00	10.00	m	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	10.00	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
261	菊川浄水場	北山配水流量	北山配水池	XF-15-1T	1196-202216	0.00	1000.00	m ³ /H	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	1000.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
262	菊川浄水場	北山配水池別所配水流量	北山配水池	XF-15-1T	1195-202216	0.00	30.00	m ³ /H	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
263	菊川浄水場	北山配水池緊急遮断弁開度	北山配水池	XF-15-1T	1182-202216	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
264	菊川浄水場	第4接合弁緊急遮断弁開度	第4接合弁	XF-15-1T	1181-202216	0.00	100.00	%	1.00%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2009	☑
265	菊川浄水場	調整池水位	北山調整池	DEF-150NT	TLK2636	0.00	5.00	m	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	5.00	m		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
266	菊川浄水場	高地区配水流量	北山調整池	DEF-150NT	TLK2637	0.00	30.00	m ³ /H	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	30.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2006	☑
267	菊川浄水場	配水流量(低地区市内)	北山調整池	DEF-150NT	TLK2637	0.00	1000.00	m ³ /H	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	1000.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
268	菊川浄水場	北山調整池緊急遮断弁開度	北山調整池	DEF-150NT	TLK2635	0.00	100.00	%	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
269	菊川浄水場	土井流量計室徳山側圧力	土井流量計室	DEF-150NT	TLK141	0.00	1.00	Mpa	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	1.00	Mpa		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
270	菊川浄水場	土井流量計室新南陽側圧力	土井流量計室	DEF-150NT	TLK142	0.00	1.00	Mpa	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	1.00	Mpa		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
271	菊川浄水場	土井流量計室調節弁開度	土井流量計室	DEF-150NT	TLK143	0.00	100.00	%	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	100.00	%		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
272	菊川浄水場	新南陽配水流量	土井流量計室	DEF-150NT	TLK144	0.00	800.00	m ³ /H	1.50%	4.00	20.00	mA	0.00	800.00	m ³ /H		パネル指示計	日立ハイテクフィールディング	2012	☑
273	菊川浄水場	第1接合弁水位	第1接合弁	EDR-N7F	1123405	0.00	2.50	m	2.00%	29.42	53.94	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立ハイテクフィールディング	2013	☑
274	菊川浄水場	第2接合弁水位	第2接合弁	EDR-N6F	1201905	0.00	2.50	m	2.00%	0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立ハイテクフィールディング	2001	☑
275	菊川浄水場	No.1北山配水池水位	北山配水池	FQK1ZBB3-20Z	A9L7858T	0.00	10.00	m					4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	富士電機	2009	※メーカー一点検対象
276	菊川浄水場	No.2北山配水池水位	北山配水池	FQK1ZBB3-20Z	A9L7857T	0.00	10.00	m					4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	富士電機	2009	※メーカー一点検対象
277	菊川浄水場	調整池水位	北山調整池	ELR300	1142471	0.00	5.00	m	2.00%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立ハイテクソリューションズ	2022	※メーカー一点検対象
278	菊川浄水場	徳山新南陽配水流量	第1接合弁	X-FUR-2	1117552	0.00	1000.00	m ³ /H					4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	日立ハイテクフィールディング	2000	※メーカー一点検対象
279	菊川浄水場	中山中継ポンプ送水流量(検出器)	第2接合弁	FSGS51A1-EAYB1	A9L8039T/A9L8038T	0.00	2000.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		超音波流量計	富士電機	2009	※メーカー一点検対象
280	菊川浄水場	中山中継ポンプ送水流量(変換器)	第2接合弁	FSHSAY41-SYYY	A9L7853T												DC24V			
281	菊川浄水場	北山配水流量(検出器)	北山配水池	FSGS51A1-CAYB1	A9L7855T/A9L7856T	0.00	1000.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		超音波流量計	富士電機	2009	※メーカー一点検対象
282	菊川浄水場	北山配水流量(変換器)	北山配水池	FSHSAY41-SYYY	A9L7853T												AC100V			
283	菊川浄水場	低地区配水流量	北山調整池(検出器)	UFT-221A0500	1654G	0.00	1000.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		超音波流量計	東京計器	2009	※メーカー一点検対象
284	菊川浄水場	低地区配水流量	北山調整池(変換器)	UF-921G	1654G												AC100V			
285	菊川浄水場	北山配水池別所配水流量(検出器)	北山配水池	MGG11F-100P		0.00	30.00	m ³ /H					4.00	20.00	mA		電磁流量計	Azbil	2009	☑
286	菊川浄水場	北山配水池別所配水流量(変換器)	北山配水池	NEMAICS6-110.16														DC24V		
287	菊川浄水場	高地区配水流量	北山調整池	TAV-S15013181	M07324K1-1	0.00	30.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		電磁流量計	愛知時計電機	2009	☑
288	菊川浄水場	高地区配水流量	北山調整池	ETZ10-11-91	M07324K1-1															

	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289	菊川浄水場	新南陽配水流量(検出器)	土井流量計室	FMR204AR	1193662	0.00	800.00	m ³ /H	1.00%				4.00	20.00	mA		電磁流量計	日立ハイテクフィールディング [®]	2012	☑
290	菊川浄水場	新南陽配水流量(検出器)	土井流量計室	EFM204AU	1193661											AC100V				
291	菊川浄水場	土井流量計室徳山側圧力	土井流量計室	EPR-N7	1193666	0.00	1.00	MPa	0.20%	0.00	1.00	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	日立ハイテクフィールディング [®]	2012	☑
292	菊川浄水場	土井流量計室新南陽側圧力	土井流量計室	EPR-N7	1193666	0.00	1.00	MPa	0.20%	0.00	1.00	MPa	4.00	20.00	mA	DC24V	圧力発信器	日立ハイテクフィールディング [®]	2012	☑
293	菊川浄水場	第1接合井水位	第1接合井	210VAS	826367063	0.00	2.50	m	0.14%	4.00	20.00	mA					警報設定器	日立ハイテクフィールディング [®]	2003	☑
294	菊川浄水場	北山配水池水位(1)	補助継電器盤			0.00	2.50	m		4.00	20.00	mA					警報設定器	明電	2009	☑
295	菊川浄水場	北山配水池水位(2)	補助継電器盤			0.00	15.00	m		4.00	20.00	mA					警報設定器	明電	2009	☑
296	菊川浄水場	北山配水池水位(3)	補助継電器盤			0.00	15.00	m		4.00	20.00	mA					警報設定器	明電	2009	☑
297	菊川浄水場	北山配水池水位(4)	補助継電器盤			0.00	15.00	m		4.00	20.00	mA					警報設定器	明電	2009	☑
298	菊川浄水場	調整池水位	北山調整池	VA-33-2	162101A	0.00	5.00	m	1.50%	4.00	20.00	mA					警報設定器	日立ハイテクフィールディング [®]	1983	☑
299	菊川浄水場	φ600弁開度	第1接合井	200DL	820454078	4.00	20.00	mA	2.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2003	☑
300	菊川浄水場	φ800弁開度	第1接合井	200DL	820454077	4.00	20.00	mA	2.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2003	☑
301	菊川浄水場	第2接合井水位	第2接合井	200DL	820427275	4.00	20.00	mA	2.00%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2001	☑
302	菊川浄水場	共通電源	第2接合井	MS-11-24						AC	100.00	V	DC	24.00	V	AC100V	電源箱	日立ハイテクフィールディング [®]		☑
303	菊川浄水場	No.1北山配水池水位	北山配水池	YVD-A-B		4.00	20.00	mA		4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ		2009	☑
304	菊川浄水場	No.2北山配水池水位	北山配水池	YVD-A-B		4.00	20.00	mA		4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	AC100V	ディストリビュータ		2009	☑
305	菊川浄水場	北山調整池緊急遮断弁開度	北山調整池	X-EDB-112	162102D	4.00	20.00	mA	0.25%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	1983	☑
306	菊川浄水場	調整池水位	北山調整池	200DL	820427267	4.00	20.00	mA	0.20%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2001	☑
307	菊川浄水場	徳山側圧力	土井流量計室	EDB-34L	1144251	4.00	20.00	mA	0.25%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2007	☑
308	菊川浄水場	新南陽側圧力	土井流量計室	EDB-34L	1144252	4.00	20.00	mA	0.25%	4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA	DC24V	ディストリビュータ	日立ハイテクフィールディング [®]	2007	☑
309	菊川浄水場	管末水質計器	中央浄化センター	TW-100	YT5KTAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		水質モニタ	堀場	2010	☑
310	菊川浄水場	中央監視装置1系	中央監視室	ASA VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CRT	日立製作所	2021	R8から除外
311	菊川浄水場	中央監視装置2系	中央監視室	ASA VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CRT	日立製作所	2021	R8から除外
312	菊川浄水場	沈澱池/ろ過池シーケンサ	中央監視室	RC100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電	1998	R8更新のため除外
313	菊川浄水場	送水ポンプ台数制御	中央監視室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電		H29から除外
314	菊川浄水場	中山中継ポンプ1・2号	中山中継ポンプ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電	2009	☑
315	菊川浄水場	中山中継ポンプ3・4号	中山中継ポンプ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電	2009	☑
316	菊川浄水場	テレメータ	菊川～土井流量計	DDW-3000	1195092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	日立	2012	☑
317	菊川浄水場	テレメータ	菊川～北山調整池	DDW-3000	1195091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	日立	2012	☑
318	菊川浄水場	テレメータ	菊川～中山中継ポンプ	EH2100A	1200024860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	アンリツ	2009	☑
319	菊川浄水場	テレメータ	菊川～ 第4接合井	EH2100A	1200024863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	アンリツ	2009	☑
320	菊川浄水場	テレメータ	中山中継ポンプ～北山配水池	EH2100A	1200024861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	アンリツ	2009	☑
464	菊川浄水場	テレメータ	菊川浄水場～中央浄化センター 菊川浄水場～旧浦山	D5シリーズ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	Mシステム	2011	☑
467	菊川浄水場	管末水質計器	旧浦山ポンプ所	MWB4-70						4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		水質モニタ	DKK	2012	☑
468	菊川浄水場	北山配水池系配水残留塩素計	第3接合内	CLF-1610	759321	0.00	2.00	mg/L	1.00%	0.00	2.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2014	☑
469	菊川浄水場	中央監視制御コントローラー(PC01)	中央監視室	ADC4000		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		シーケンサ	明電		R4から除外
470	菊川浄水場	中央監視制御コントローラー(PC02)	中央監視室	ADC4000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電		R4から除外
471	菊川浄水場	中央監視制御コントローラー(PC03)	中央監視室	ADC4000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		シーケンサ	明電		R4から除外
472	菊川浄水場	ろ過水高感度濁度計	場内水質計器室	TUH-1600	947059	0.00	5.00	mg/L	3.00%	0.00	5.00	mg/L	4.00	20.00	mA	AC100V	高感度濁度計	DKK	2023	☑

楠本浄水場計装機器点検リスト																				
No.	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
361	楠本浄水場	向道系原水濁度	場内水質計器室	TUF-1600	948707	0.00	100.00	mg/l	0.08mA	-	-	-	40.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2023	☑
362	楠本浄水場	着水井原水濁度	場内水質計器室	TUF-1600	948708	0.00	100.00	mg/l	3.00%	-	-	-	40.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2023	☑
363	楠本浄水場	沈澱水流出渠濁度	場内水質計器室	TUD-1600	712799	0.00	5.00	mg/l	5%	-	-	-	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2012	☑
364	楠本浄水場	菅野系原水pH	場内水質計器室	UHC-8A/HDM-136A	112579	2.00	12.00	pH	0.30%	2.00	12.00	pH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2025	R10まで除外
365	楠本浄水場	向道系原水pH	場内水質計器室	UHC-8A/HDM-136A	112581	2.00	12.00	pH	0.30%	2.00	12.00	pH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2025	R10まで除外
366	楠本浄水場	着水井pH	場内水質計器室	5610-5F/HDM-136A	112583	2.00	12.00	pH	0.30%	2.00	12.00	pH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2025	R10まで除外
367	楠本浄水場	沈殿池流出渠pH	場内水質計器室	5610-5F/HDM-136A	112585	2.00	12.00	pH	0.30%	2.00	12.00	pH	4.00	20.00	mA	AC100V	PH計	DKK	2025	R10まで除外
368	楠本浄水場	ろ過水残留塩素	場内水質計器室	CLF-1610	108518	0.00	2.00	mg/l	1.00%	0.00	2.00	mg/l	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2025	R10まで除外
369	楠本浄水場	浄水残留塩素	場内水質計器室	CLF-1610	108519	0.00	2.00	mg/l	1.00%	0.00	2.00	mg/l	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2025	R10まで除外
370	楠本浄水場	市内残留塩素	場内水質計器室	CLF-1610	108520	0.00	2.00	mg/l	1.00%	0.00	2.00	mg/l	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2025	R10まで除外
371	楠本浄水場	沈殿池流出渠残留塩素	場内水質計器室	CLF-1610(S)	108517	0.00	2.00	mg/l	1.00%	0.00	2.00	mg/l	4.00	20.00	mA	AC100V	残塩計	DKK	2025	R10まで除外
372	楠本浄水場	ろ過水渠濁度	場内水質計器室	TUH-1600	947060	0.00	2.00	度		-	-	-	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2023	☑
373	楠本浄水場	捨水精密濁度	場内水質計器室	MEIAQUAS LTB-1000	4R-1021MW01	0.00	1.00	度		-	-	-	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計(レーザー光側方散乱方式)	MEIDEN	2000	故障中につき除外
374	楠本浄水場	活性炭注入量(FI-1)	活性炭注入設備	AE110SG-AK1-LSJ-A1DH/EOG/BSF/MO1-S1	21W327308(009)	0.00	8.50	L/min	0.50%	0.00	1.80	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	横河電機	2000	☑
375	楠本浄水場	PAC注入量	薬注設備	AXG002-GA000AJ1AV210B-1DA11	S52303825	0.00	0.50	L/min	0.50%	0.00	2.04	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	横河電機	2025	R10まで除外
376	楠本浄水場	苛性ソーダ注入量(FI-2)	薬注設備	AE110SG-AK1-LSJ-A1DH/EOG/BSF/MO1-S1	21W327498(009)	0.00	0.40	L/min	0.50%	0.00	1.36	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	横河電機	2000	R7廃止
377	楠本浄水場	前・中次亜注入量	薬注設備	AXG002-GA000AJ1AV210B-1DA11	S52303826	0.00	0.40	L/min	0.50%	0.00	2.38	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	横河電機	2025	R10まで除外
378	楠本浄水場	後次亜注入量	薬注設備	AXG002-GA000AJ1AV210B-1DA11	S52303827	0.00	0.10	L/min	0.50%	0.00	1.02	m/sec	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	横河電機	2025	R10まで除外
379	楠本浄水場	NO.1活性炭溶解槽液位	活性炭注入設備	EJA210 S2-DMZJ1C0B-90DN/M03	12W317633(011)	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	19.61	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2000	☑
380	楠本浄水場	NO.2活性炭溶解槽液位	活性炭注入設備	EJA210 S2-DMZJ1C0B-90DN/M03	12W317634(011)	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	19.61	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2000	☑
381	楠本浄水場	NO.1PAC貯留槽液位	薬注設備	EJA110J-DMSGG-910DN	9024B6785	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	23.34	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2025	R10まで除外
382	楠本浄水場	NO.2PAC貯留槽液位	薬注設備	EJA110J-DMSGG-910DN	9024B6786	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	23.34	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2025	R10まで除外
383	楠本浄水場	苛性貯留槽液位	薬注設備	EJA210 S2-DMZJ1C0B-90DN/M03	12W317637(011)	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	23.93	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2000	R7廃止
384	楠本浄水場	NO.1次亜貯留槽液位	薬注設備	EJA110J-DMSGG-910DN	9024B6783	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	22.95	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2025	R10まで除外
385	楠本浄水場	NO.2次亜貯留槽液位	薬注設備	EJA110J-DMSGG-910DN	9024B6784	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	22.95	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	横河電機	2025	R10まで除外
386	楠本浄水場	活性炭注入量設定	活性炭注入設備	PDA211A1-ARAYW-10	A9P4799T	0.00	8.50	L/min		1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	薬注コントローラ	富士電機		※メーカー点検対象
387	楠本浄水場	PAC注入量設定	薬注設備	ST-900N		0.00	0.50	L/min		1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	薬注コントローラ	イワキ	2025	R10まで除外
388	楠本浄水場	苛性ソーダ注入量設定	薬注設備	PDA211A1-ARAYW-10	A9P4797T	0.00	0.40	L/min		1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	薬注コントローラ	富士電機		R7廃止
389	楠本浄水場	前・中次亜注入量設定	薬注設備	C35/36		0.00	0.40	L/min		1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	薬注コントローラ	アズビル	2025	※メーカー点検対象 R10まで除外
390	楠本浄水場	後次亜注入量設定	薬注設備	C35/36		0.00	0.10	L/min		1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA	AC100V	薬注コントローラ	アズビル	2025	※メーカー点検対象 R10まで除外
391	楠本浄水場	返送ポンプ井水位	汚泥ピット設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.021.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	5.00	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
392	楠本浄水場	NO.1汚泥ピット水位	汚泥ピット設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.022.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	78.45	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
393	楠本浄水場	NO.2汚泥ピット水位	汚泥ピット設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.025.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	78.45	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
394	楠本浄水場	NO.1浄水池水位	浄水池設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.011.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
395	楠本浄水場	NO.2浄水池水位	浄水池設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.024.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
396	楠本浄水場	送水ポンプ井水位	浄水池設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.025.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
397	楠本浄水場	排水池返送ポンプ井水位	排水池設備	JTL-220-10S-F05MW10-XX	R.M2X37.41.026.001	0.00	100.00	%	0.50%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	アズビル	2000	☑
398	楠本浄水場	向道系記録計(R02)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081703	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
399	楠本浄水場	市水記録計(R07)	中央制御室	SRF106AS200B0	00242911	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
400	楠本浄水場	菅野系記録計(R01)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081702	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
401	楠本浄水場	着水井記録計(R03)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081704	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
402	楠本浄水場	浄水池記録計(R06)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081611	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑

No.	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
403	楠本浄水場	沈殿池流出渠記録計(R04)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081705	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
404	楠本浄水場	ろ過池水渠記録計(R05)	中央制御室	SRF106AS200B0	00081707	-	-	-	-	1.00	5.00	V	-	-	-	AC100V	記録計	アズビル	2000	☑
405	楠本浄水場	着水井温度	場内水質計器室	ATT60-T11-MSU-T	R-M2X38-41-012	0.00	50.00	℃	-	-	-	-	-	-	-		原水温度計	アズビル	2000	※メーカー点検対象
406	楠本浄水場	向道系原水温度	場内水質計器室	ATT60-T11-MSU-T	R-M2X38-41-011	0.00	50.00	℃	-	-	-	-	-	-	-	DC24V	原水温度計	アズビル	2000	※メーカー点検対象
407	楠本浄水場	菅野系原水温度	場内水質計器室	ATT60-T11-MSU-T	R-M2X38-41-013	0.00	50.00	℃	-	-	-	-	-	-	-	DC24V	原水温度計	アズビル	2000	※メーカー点検対象
408	楠本浄水場	菅野系原水濁度	場内水質計器室	TUF-1600	SER:948707	0.00	100.00	mg/l	0.08mA	-	-	-	4.00	20.00	mA	AC100V	濁度計	DKK	2023	☑
409	楠本浄水場	NO.1河内配水池水位	河内配水池	ELR200	3190001	0.00	5.00	m	0.20%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立	2003	※メーカー点検対象
410	楠本浄水場	NO.2河内配水池水位	河内配水池	ELR200	1152461	0.00	5.00	m	0.20%	0.00	49.03	KPa	4.00	20.00	mA	DC24V	液位計	日立	2007	※メーカー点検対象
411	楠本浄水場	向道系原水流量(検出器)	場内	MGG12F-250PG11LS8ABE-X-X	R-JBMMK-41-021	0.00	400.00	m3/h					4.00	20.00	mA	DC100V	電磁流量計	アズビル	2018	☑
412	楠本浄水場	向道系原水流量(変換器)	場内	MGG10C-MH2G-1B1X-AJ	R-JBMMK-41-011															
413	楠本浄水場	返送水流量(検出器)	場内	MGG11F-150EG11LS3ABA-X-AK	R-3B434-41-011	0.00	150.00	m3/h					4.00	20.00	mA	DC24V	電磁流量計	アズビル	2000	☑
414	楠本浄水場	返送水流量(変換器)	場内	MGG10C-AA2G-XBXX-ABJ	R-3B434-41-021															
415	楠本浄水場	西分水送水流量	徳山西分水	FMR104W=150	1279281	0.00	150.00	m3/h	-	0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	電磁流量計	日立	1999	R3から除外
416	楠本浄水場	河内配水流量	河内配水池	285	05H050605	0.00	1800.00	m3/h								AC100V	挿入式電磁流量計	日本ハイコン	2006	※メーカー点検対象
417	楠本浄水場	菅野系原水流量(検出器)	場内	SE044040NC		0.00	800.00	m3/h	1.50%	0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	東京計器㈱	2021	※メーカー点検対象
418	楠本浄水場	菅野系原水流量(本体)	場内	UF-921G	5707P															
419	楠本浄水場	直送流量	場内	UF-811	2777C	0.00	700.00	m3/h					4.00	20.00	mA	AC100V	超音波流量計	東京計器	1996	R6から除外
420	楠本浄水場	菅野原水弁開度	場内														開度計		2013	☑
421	楠本浄水場	向道系流入調節弁開度	場内	CP-275° /SE1-MITTER	4012399	0.00	100.00	%		0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	開度計	西部電機		☑
422	楠本浄水場	河内送水電動弁開度	場内	RI-AM2		0.00	100.00	%		0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	開度計	西部電機		☑
423	楠本浄水場	No.1河内配水池電動弁開度	河内配水池	ES-2CM-5	22-3050A	0.00	100.00	%		0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	開度計	西部電機	1973	☑
424	楠本浄水場	No.2河内配水池電動弁開度	河内配水池	ES-2CM-5		0.00	100.00	%		0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	開度計	西部電機	1973	☑
425	楠本浄水場	河内配水緊急遮断弁開度	場内西側	RI-AM2(CP-270°)		0.00	100.00	%		0.00	100.00	%	4.00	20.00	mA	AC100V	開度計	西部電機		R6から除外
426	楠本浄水場	菅野系原水PH	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013926	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
427	楠本浄水場	菅野系原水濁度	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013933	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
428	楠本浄水場	向道系原水PH	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011837	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
429	楠本浄水場	向道系原水濁度	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011836	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
430	楠本浄水場	着水井PH	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013930	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
431	楠本浄水場	着水井濁度	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011842	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
432	楠本浄水場	沈殿池流出渠PH	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013929	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
433	楠本浄水場	沈殿池流出渠濁度	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011839	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
434	楠本浄水場	ろ過水渠濁度	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013931	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
435	楠本浄水場	ろ過水渠残留塩素	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013925	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
436	楠本浄水場	No.1浄水池水位	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011841	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
437	楠本浄水場	No.2浄水池水位	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013932	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
438	楠本浄水場	送水ポンプ井水位	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013927	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
439	楠本浄水場	浄水池残留塩素	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011840	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
440	楠本浄水場	排水池返送ポンプ井水位1	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011844	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
441	楠本浄水場	排水池返送ポンプ井水位2	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011843	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
442	楠本浄水場	排泥池返送ポンプ井水位1	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011838	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
443	楠本浄水場	排泥池返送ポンプ井水位2	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013928	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
444	楠本浄水場	No.1汚泥ピット水位	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB013924	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
445	楠本浄水場	No.2汚泥ピット水位	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB011845	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
446	楠本浄水場	市水残留塩素	中央制御室盤内	ASD-61-K	TB010914	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑

No.	設備名称 ・計器仕様	装置(設備)名称	設置場所	型式	製造 番号	測定 範囲		単位	許容 誤差	入力範囲		単位	出力範囲		単位	供給 電源	備考	製造	製造 年度	備考 (除外点検機器) ☑：点検対象
447	楠本浄水場	向道系原水流入量	中央制御室盤内	ASD-61-K	1J016020	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
448	楠本浄水場	向道系流入弁開度	中央制御室盤内	ASD-61-K	1J016021	1.00	5.00	V		1.00	5.00	V					警報設定器	Mシステム		☑
449	楠本浄水場	菊川浄水場受水流量	中央制御室盤内	MCVS-6A-B	PB025221	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			R8から除外
450	楠本浄水場	排水返送ポンプ井水位	中央制御室盤内	MCVS-A1A-B	TF015558	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			☑
451	楠本浄水場	徳山西分水送水圧力	中央制御室盤内	MCVS-A1A-B	TF010677	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			R3から除外
452	楠本浄水場	徳山西分水送水流量	中央制御室盤内	MCVS-A1A-B	TF010675	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			R3から除外
453	楠本浄水場	河内配水流量(楠本側)	中央制御室盤内	KYV-AA-B	OA007951	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			☑
454	楠本浄水場	河内配水流量(流量計変換器盤)		KYV-AA-B	OA007950	-	-	-	-	1.00	5.00	V	4.00	20.00	mA		アイソレータ			☑
455	楠本浄水場	No.1河内配水池	河内配水池	HR-DS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アレスタ	日立	2003	☑
456	楠本浄水場	No.2河内配水池	河内配水池	HR-DS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アレスタ	日立	2007	☑
457	楠本浄水場	徳山西分水	徳山西分水	X-ER-5S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アレスタ	日立	1999	R3から除外
458	楠本浄水場	徳山西分水	徳山西分水	X-ER-5P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アレスタ	日立	1999	R3から除外
459	楠本浄水場	徳山西分水	徳山西分水	X-ER-4A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アレスタ	日立	1998	R3から除外
460	楠本浄水場	計装盤	中央監視室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		計装盤	明電		R8から除外
461	楠本浄水場	テレメータ	楠本浄水場～徳山西分水	DAST-20-2MV4-K/DAST-20-2P4-K	SB015521/SB015522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ		1999	H29廃止
462	楠本浄水場	テレメータ	的場ポンプ場～徳山西分水	DAST-20-2MV4-K/DAST-20-2P4-K	SC001315/SB015525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ		2004	R3から除外
463	楠本浄水場	テレメータ	楠本浄水場～長田受水場 楠本浄水場～旧宮ノ下	D5シリーズ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		テレメータ	Mシステム	2011	☑
465	楠本浄水場	管末水質計器	長田受水場	TW-100						4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		水質モニタ	堀場	2010	☑
466	楠本浄水場	管末水質計器	旧宮ノ下ポンプ所	MWB4-70						4.00	20.00	mA	4.00	20.00	mA		水質モニタ	TOADKK	2012	☑