

令和8年度農薬類検査結果

菊川浄水場 浄水池																			
項目			採水日	R8.5.25	R8.6.22				目標値	項目			採水日	R8.5.25	R8.6.22				目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D） 注1）	（mg/L）		0.0006 未満	0.0006 未満				0.06	対073	ピラソリネート（ピラソレート）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対002	2,2-DPA（ダラボン）	（mg/L）		0.0008 未満	0.0008 未満				0.08	対074	ピリダフェンチオン	（mg/L）		0.00002 未満	0.00002 未満				0.002
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対075	ピリプチカルブ	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対004	EPN 注2）	（mg/L）		0.00004 未満	0.00004 未満				0.004	対076	ピロキロン	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対005	MCPA	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対077	フィプロニル	（mg/L）		0.000005 未満	0.000005 未満				0.0005
対006	アシュラム	（mg/L）		0.009 未満	0.009 未満				0.9	対078	フェニトロチオン（MEP） 注2）	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対007	アセフェート	（mg/L）		0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対079	フェノブカルブ（BPMC）	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対008	アトラジン	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対080	フェリムゾン	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対009	アニロホス	（mg/L）		0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対081	フェンチオン（MPP） 注10）	（mg/L）		0.00006 未満	0.00006 未満				0.006
対010	アミトラズ	（mg/L）		0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対082	フェントエート（PAP）	（mg/L）		0.00007 未満	0.00007 未満				0.007
対011	アラクロール	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対083	フェントラザミド	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対012	イソキサチオン 注2）	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対084	フサライド	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1
対013	イソフェンホス 注2）	（mg/L）		0.00001 未満	0.00001 未満				0.001	対085	ブタクロール	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対086	ブタミホス 注2）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）		0.003 未満	0.003 未満				0.3	対087	ブプロフェジン	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）		0.00002 未満	0.00002 未満				0.002	対088	フルアジナム	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）		0.0009 未満	0.0009 未満				0.09	対089	ブレチラクロール	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対018	イミノクタジン	（mg/L）		0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対090	ブロシミドン	（mg/L）		0.0009 未満	0.0009 未満				0.09
対019	インダノファン	（mg/L）		0.00009 未満	0.00009 未満				0.009	対091	プロチオホス 注2）	（mg/L）		0.00007 未満	0.00007 未満				0.007
対020	エスプロカルブ	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対092	プロビコナゾール	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対021	エトフェンブロックス	（mg/L）		0.0008 未満	0.0008 未満				0.08	対093	プロビザミド	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対022	エンドスルファン（ベンソエビン） 注3）	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対094	プロベナゾール	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対095	プロモブチド	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対096	ベノミル 注11）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対025	オリサストロビン 注4）	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1	対097	ベンシクロン	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1
対026	カズサホス	（mg/L）		0.000006 未満	0.000006 未満				0.0006	対098	ベンソビシクロン	（mg/L）		0.0009 未満	0.0009 未満				0.09
対027	カフェンストール	（mg/L）		0.00008 未満	0.00008 未満				0.008	対099	ベンソフェナップ	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対028	カルタップ 注5）	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05	対100	ベンタゾン	（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満				0.2
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対101	ベンチメタリン	（mg/L）		0.003 未満	0.003 未満				0.3
対030	カルボフラン	（mg/L）		0.000003 未満	0.000003 未満				0.0003	対102	ベンフラカルブ	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対032	キャプタン	（mg/L）		0.003 未満	0.003 未満				0.3	対104	ベンフレゼート	（mg/L）		0.0007 未満	0.0007 未満				0.07
対033	クミロン	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対105	ホスチアゼート	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対034	グリホサート 注6）	（mg/L）		0.02 未満	0.02 未満				2	対106	マラチオン（マラソン） 注2）	（mg/L）		0.007 未満	0.007 未満				0.7
対035	グルホシネート	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対107	メコプロップ（MCPP）	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対036	クロメフロップ	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対108	メソミル	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対037	クロルニトロフェン（CNP）注7）	（mg/L）		0.000001 未満	0.000001 未満				0.0001	対109	メタラキシル	（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満				0.2
対038	クロルピリホス 注2）	（mg/L）		0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対110	メチダチオン（DMTP） 注2）	（mg/L）		0.00004 未満	0.00004 未満				0.004
対039	クロタロニル（TFN）	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05	対111	メトミノストロビン	（mg/L）		0.0004 未満	0.0004 未満				0.04
対040	シアナジン	（mg/L）		0.00001 未満	0.00001 未満				0.001	対112	メトリブジン	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）		0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対113	メフェナセート	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対114	メブロニル	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対115	モリネート	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）		0.00008 未満	0.00008 未満				0.008	要001	アセタミプリド	（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満				0.2
対045	ジクワット	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	要002	イミダクロプリド	（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満				0.1
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）		0.00004 未満	0.00004 未満				0.004	要003	イブロジオン 注12）	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対047	ジチオカルバメート系農薬 注8）	（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満				0.005 （二酸化炭素として）	要004	エチプロール	（mg/L）		0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対048	ジチオビル	（mg/L）		0.00009 未満	0.00009 未満				0.009	要006	テブコナゾール	（mg/L）		0.0007 未満	0.0007 未満				0.07
対049	シハロホップブチル	（mg/L）		0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	要011	プロマシル	（mg/L）		0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）		0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	要012	ベントキサゾン	（mg/L）		0.006 未満	0.006 未満				0.6
対051	シメタメトリン	（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	他019	クロチアニジン	（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満				