

令和8年度農薬類検査結果

米光浄水場 浄水池		採水日	R8.5.25	R8.6.22				目標値	採水日		R8.5.25	R8.6.22					目標値
項目									項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) 注1)	(mg/L)	0.0006 未満	0.0006 未満				0.06	対073	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満				0.08	対074	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満				0.002
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対075	ビリバチカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対004	EPN 注2)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満				0.004	対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満				0.0005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009 未満	0.009 未満				0.9	対078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対007	アゼフェート	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対079	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対082	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満				0.007
対011	アラクロー	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対084	フサライド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1
対013	イソフェンホス 注2)	(mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満				0.001	対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対086	ブタミホス 注2)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満				0.3	対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対016	イブフェンカルバソ	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満				0.002	対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対017	イブベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満				0.09	対089	プレチラクロー	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満				0.09
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満				0.009	対091	プロチオホス 注2)	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満				0.007
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満				0.08	対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対023	オキサジクロメホ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1
対024	オキシナ (有機銅)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対096	ペノミル 注11)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対025	オリサストロビン 注4)	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1	対097	ペンシクロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1
対026	カズホス	(mg/L)	0.000006 未満	0.000006 未満				0.0006	対098	ペンシビシクロ	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満				0.09
対027	カフエンストロール	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満				0.008	対099	ペンソフェナップ	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対028	カルタップ 注5)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05	対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満				0.2
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満				0.3
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003 未満	0.000003 未満				0.0003	対102	ペンフロカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	対103	ペンフルラリン (バスロジン)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満				0.3	対104	ペンフレゼート	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満				0.07
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対034	グリホサート 注6)	(mg/L)	0.02 未満	0.02 未満				2	対106	マラチオン (マラソン) 注2)	(mg/L)	0.007 未満	0.007 未満				0.7
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対107	メコプロップ (MCPPE)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対108	メソミル	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対037	クロルニトロフェン (CNP) 注7)	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満				0.0001	対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満				0.2
対038	クロルピリホス 注2)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対110	メチダチオン (DMTP) 注2)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満				0.004
対039	クロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05	対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満				0.04
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満				0.001	対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	対114	メブロニル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	対115	モリネート	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005
対044	ジクロルホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満				0.008	要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満				0.2
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満				0.004	要003	イブロジオン 注12)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対047	ジチオカルバメート系農薬 注8)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005 (二酸化炭素として)	要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満				0.009	要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満				0.07
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	要011	プロマシル	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006 未満	0.006 未満				0.6
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満				0.2
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05	他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006 未満	0.006 未満				0.6
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対054	ダイアジノン 注2)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満				0.003	他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満				0.05
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満				0.8	他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満				0.04
対056	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート 注9)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	他062	ピラソスルフロニエチル	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1	他069	フラメトビル	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	他086	リニウロン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満				0.08	検出指標値		0	0					検出値と目標値の比の和として、1以下
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満				0.3									
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	注1) 1,3-ジクロロプロベン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロベン及びトランス-1,3-ジクロロプロベンの濃度を合計して算出								
対062	チリルトリオ	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満				0.002	注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン (MEP)、フタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) の濃度については、それぞれのオキシホスの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシホスそれぞれその濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満				0.02	注3) エンドスルファン (ベンゾエビン) の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満				0.006	注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である (S2) -オリサストロビンの濃度も測定し、原体の濃度と (S2) -オリサストロビンの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対065	トリクロルホ	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満				0.005	注5) カルタップの濃度は、ネラリストキンとして測定し、カルタップに換算して算出								
対066	トリシクワゾール	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満				0.1	注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006 未満	0.0006 未満				0.06	注7) クロルニトロフェン (CNP) の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対068	ナブロバミド	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満				0.03	注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、シラム、チウラム、プロピネブ、ホリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出								
対069	パラコート	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	注9) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定								
対070	ピベロホス	(mg/L)	0.000009 未満	0.000009 未満				0.0009	注10) フェンチオン (MPP) の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホ、MPPオキシド、MPPオキシスルホキシド及びMPPオキシスルホの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物をそれぞれその濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満				0.01	注11) ペノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し、ペノミルに換算して算出								
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満				0.004	注12) イブロジオンの濃度は、代謝物であるN-(3,5-ジクロロフェニル)-3-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミドの濃度も測定し、原体の濃度とその代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出								