

定期水質検査結果

検査項目			採水年月日		R8.4.9	R8.5.12	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.17								水質基準値
1	一般細菌	個/ml	0	1	1	0	0										100個/ml以下
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-										0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.26	0.27	0.27	0.15										10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	0.02未満	-	-	0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-										0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-										0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-										0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	mg/L	-	0.000005未満	-	-	0.000005未満										0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-										0.01mg/L以下
22	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.12										0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満										0.02mg/L以下
24	クロロホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満										0.03mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.002										0.1mg/L以下
27	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.002										0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満										0.03mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.03mg/L以下
31	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満										0.08mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	0.010	-	-	0.010										1.0mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	0.01未満										0.2mg/L以下
35	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	0.01未満										0.3mg/L以下
36	銅及びその化合物	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満										1.0mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3	4.6	4.9	4.4	5.5										200mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満										0.05mg/L以下
39	塩化物イオン	mg/L	5.2	5.1	5.1	4.8	5.7										200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14.0	16.9	19.0	15.2	26.3										300mg/L以下
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-										500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-										0.2mg/L以下
43	ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-										0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-										0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-										0.02mg/L以下
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-										0.005mg/L以下
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満										3mg/L以下
48	pH値	-	7.4	7.2	7.3	7.0	7.3										5.8以上8.6以下
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										5度以下
52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										2度以下
その他検査項目																	
	水温	℃	12.2	17.0	19.4	19.5	25.5										
	残留塩素	mg/L	0.67	0.79	0.82	0.96	0.76										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
	マグネシウム	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.6	1.0										
	カルシウム	mg/L	4.6	5.6	6.3	5.1	8.9										
	カリウム	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.8	1.3										
	硫酸イオン	mg/L	3.8	3.8	3.7	3.5	3.9										
	電気伝導率	μS/cm	54	62	66	57	85										
	判 定		適合	適合	適合	適合	適合										