

令和8年度農薬類検査結果

林浄水場 浄水池																			
項目			採水日	R8.5.25	R8.6.22	R8.7.27	R8.8.25		目標値	項目			採水日	R8.5.25	R8.6.22	R8.7.27	R8.8.25		目標値
※001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) 注1)	(mg/L)		0.0006 未測	0.0006 未測	0.0006 未測	0.0006 未測		0.06	※073	ピラソリネート (ピラソレート)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)		0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測		0.08	※074	ビリダフェンチオン	(mg/L)		0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測		0.002
※003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	※075	ピリプチカルブ	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※004	EPN 注2)	(mg/L)		0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測		0.004	※076	ピロキロン	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※005	MCPA	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	※077	フィロニル	(mg/L)		0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測		0.0005
※006	アシュラム	(mg/L)		0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測		0.9	※078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01
※007	アセフエート	(mg/L)		0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	※079	フェノピカルブ (BPMC)	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※008	アトラジン	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	※080	フェリムゾン	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※009	アニロホス	(mg/L)		0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	※081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)		0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006
※010	アミトラス	(mg/L)		0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	※082	フェントエート (PAP)	(mg/L)		0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測		0.007
※011	アラクロール	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	※083	フェントラザミド	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01
※012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	※084	フサライド	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1
※013	イソフェンホス 注2)	(mg/L)		0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測		0.001	※085	ブタクロール	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※014	イソプロカルブ (MPC)	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	※086	ブタミホス 注2)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)		0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測		0.3	※087	ブプロフェジ	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)		0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測		0.002	※088	フルアジナム	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)		0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測		0.09	※089	ブレチラクロール	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※018	イミノクタジン	(mg/L)		0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	※090	プロシミドン	(mg/L)		0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測		0.09
※019	インダノファン	(mg/L)		0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測		0.009	※091	プロチオホス 注2)	(mg/L)		0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測		0.007
※020	エスフロカルブ	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	※092	プロビコナゾール	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※021	エトフェンブロックス	(mg/L)		0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測		0.08	※093	プロビザミド	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	※094	プロベナゾール	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※023	オキサジクロメホン	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	※095	プロモプチド	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1
※024	オキシシロ (有機銅)	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	※096	ベノミル 注11)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※025	オリサストロビン 注4)	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1	※097	ベンシクロン	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1
※026	カズサホス	(mg/L)		0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測		0.0006	※098	ベンソビシクロン	(mg/L)		0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測		0.09
※027	カフェンストール	(mg/L)		0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測		0.008	※099	ベンソフェナップ	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005
※028	カルタップ 注5)	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05	対100	ベンタソソ	(mg/L)		0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測		0.2
※029	カルバリル (NAC)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対101	ベンディメタリン	(mg/L)		0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測		0.3
※030	カルボフラン	(mg/L)		0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測		0.0003	対102	ベンツラカルブ	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	対103	ベンフルラソソ (ベスロジソ)	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01
※032	キャプタン	(mg/L)		0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測		0.3	対104	ベンフプレゼート	(mg/L)		0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測		0.07
※033	クミルソソ	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対105	ホスチアゼート	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005
※034	グリホサート 注6)	(mg/L)		0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測		2	対106	マラチオン (マラソソ) 注2)	(mg/L)		0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測		0.7
※035	グルホシネート	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対107	メコプロップ (MCPBP)	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※036	クロメフロップ	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対108	メソミル	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※037	クロルニトロフェソ (CNP) 注7)	(mg/L)		0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測		0.0001	対109	メタラキシル	(mg/L)		0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測		0.2
※038	クロルピリホス 注2)	(mg/L)		0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	対110	メチダチオン (DMTP) 注2)	(mg/L)		0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測		0.004
※039	クロロタロニル (TFN)	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05	対111	メトミノストロビン	(mg/L)		0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測		0.04
※040	シアナジソ	(mg/L)		0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測		0.001	対112	メトリブジソ	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)		0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	対113	メフェナセツト	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※042	ジウロソ (DCMU)	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対114	メフロニル	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1
※043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対115	モリネート	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005
※044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)		0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測		0.008	要001	アセタミプリド	(mg/L)		0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測		0.2
※045	ジクワツト	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	要002	イミダクロプリド	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1
※046	ジスルホソソ (エチルチオメソソ)	(mg/L)		0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測		0.004	要003	イプロジソソ 注12)	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※047	ジチオカルバメート系農薬 注8)	(mg/L)		0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005 (二酸化炭素として)	要004	エチプロール	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01
※048	ジチオビル	(mg/L)		0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測		0.009	要006	テブコナゾール	(mg/L)		0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測		0.07
※049	シハロホツプブチル	(mg/L)		0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	要011	プロマシル	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※050	シマジソ (CAT)	(mg/L)		0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	要012	ベソトキサソソ	(mg/L)		0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測		0.6
※051	ジメタメリン	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	他019	クロアソニソ	(mg/L)		0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測		0.2
※052	ジメツエート	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05	他031	ジソテフラン	(mg/L)		0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測		0.6
※053	シメツリン	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	他038	シメコナゾール	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※054	ダイアジソソ 注2)	(mg/L)		0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	他046	チアメツキサム	(mg/L)		0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05
※055	ダイムロソ	(mg/L)		0.008 未測	0.008 未測	0.008 未測	0.008 未測		0.8	他048	チフルザミド	(mg/L)		0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測		0.04
※056	ダソメツツ、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート 注9)	(mg/L)		0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	他062	ピラソスルフロソエチル	(mg/L)		0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03
※057	チアジニル	(mg/L)		0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1	他069	ブラメツビル	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02
※058	チウラム	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	他086	リニコソソ	(mg/L)		0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002		