

令和8年度農薬類検査結果

項目		採水日	R8.5.25	R8.6.22	R8.7.27	R8.8.25	目標値	項目		採水日	R8.5.25	R8.6.22	R8.7.27	R8.8.25	目標値	
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D） 注1）	（mg/L）	0.0006 未測	0.0006 未測	0.0006 未測	0.0006 未測		0.06	対073	ピラソリネート（ピラソレート）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対002	2,2-DPA（ダラボン）	（mg/L）	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測		0.08	対074	ビリダフェンチオン	（mg/L）	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.002
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対075	ピリブチカルブ	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対004	EPN 注2）	（mg/L）	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測		0.004	対076	ピロキロン	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	対077	フィロニル	（mg/L）	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.0005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測		0.9	対078	フェニトロチオン（MEP） 注2）	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01
対007	アセフエート	（mg/L）	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	対079	フェノブカルブ（BPMC）	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	対080	フェリムゾン	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	対081	フェンチオン（MPP） 注10）	（mg/L）	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006
対010	アミトラス	（mg/L）	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	対082	フェントエート（PAP）	（mg/L）	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.007
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対083	フェントラザミド	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01
対012	イソキサチオン 注2）	（mg/L）	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	対084	フサライド	（mg/L）	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1
対013	イソフェンホス 注2）	（mg/L）	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測		0.001	対085	ブタクロール	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対014	イソプロカルブ（MPC）	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	対086	ブタミホス 注2）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測		0.3	対087	ブプロフェジン	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対016	イブフェンカルバノン	（mg/L）	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測		0.002	対088	フルアジナム	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対017	イブロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測		0.09	対089	プレチラクロール	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測		0.006	対090	プロシミドン	（mg/L）	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.09
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測		0.009	対091	プロチオホス 注2）	（mg/L）	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.007
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対092	プロビコナゾール	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対021	エトフェンブロックス	（mg/L）	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測		0.08	対093	プロビザミド	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン） 注3）	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測		0.01	対094	プロベナゾール	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対095	プロモブチド	（mg/L）	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1
対024	オキシシ銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対096	ベノミル 注11）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対025	オリサストロビン 注4）	（mg/L）	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測		0.1	対097	ベンシクロン	（mg/L）	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測		0.00006	対098	ベンソビシクロン	（mg/L）	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.09
対027	カフェンストール	（mg/L）	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測		0.008	対099	ベンソフエップ	（mg/L）	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005
対028	カルタップ 注5）	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05	対100	ベンタソソ	（mg/L）	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対101	ベンディメタリン	（mg/L）	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.3
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測		0.0003	対102	ベンツラカルブ	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測		0.005	対103	ベンフルラソソ（ベスロジン）	（mg/L）	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測		0.3	対104	ベンフレセート	（mg/L）	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.07
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測		0.03	対105	ホスチアゼート	（mg/L）	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005
対034	グリホサート 注6）	（mg/L）	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測		2	対106	マラチオン（マラソソ） 注2）	（mg/L）	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.7
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対107	メコプロップ（MCPP）	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対108	メソミル	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対037	クロルニトロフェン（CNP）注7）	（mg/L）	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測		0.0001	対109	メタラキシル	（mg/L）	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2
対038	クロルピリホス 注2）	（mg/L）	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	対110	メチダチオン（DMTP） 注2）	（mg/L）	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.004
対039	クロロタロニル（TFN）	（mg/L）	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測		0.05	対111	メトミノストロビン	（mg/L）	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.04
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測		0.001	対112	メトリブジン	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測		0.003	対113	メフェナゼット	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測		0.02	対114	メブロニル	（mg/L）	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測										