

公立幼稚園・小学校・中学校の耐震化の状況(学校別一覧)

【用語の解説】

- 1 「構造」欄の「RC」とは鉄筋コンクリート造を、「S」とは鉄骨造を、「W」とは木造をいいます。
- 2 「耐震診断欄」の「第1次診断」とは、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法で、その結果、耐震性がないと判断された建物については、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する「第2次診断」を実施しています。
- 3 「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。文部科学省による学校施設の耐震性のある建物のIs値の目安は、第2次診断で0.7以上となります。

【幼稚園】

(平成27年4月1日現在)

園名	棟番号	棟名称	構造	建築年月	保有面積(m ²)	第1次診断 最小Is値	第2次診断					耐震化
							H20	H21	H22	H23	最小Is値	
今宿	006	管理普通教室棟	RC	S49.3	984.00	1.03	耐震性有り					済
湯野	002	管理普通教室棟	RC	S48.2	398.00	0.98	耐震性有り					済
桜田	003	管理普通教室棟	RC	S51.3	653.00	0.68				○	0.58	済
菊川	006	管理普通教室棟	RC	S50.3	725.00	0.73				○	0.82	済
	007	教室棟	RC	S50.3	296.00	1.25	耐震性有り					済
夜市	003	管理普通教室棟	RC	S49.3	738.00	0.81				○	0.46	廃園
周米	001	管理普通教室棟	S	S45.12	438.00	0.47				○	0.19	廃園
楠木	001	管理普通教室棟	RC	S54.2	695.00	0.41				○	0.65	廃園
富田東	001	普通教室棟	RC	S46.3	410.00	0.72				○	1.02	済
	002	管理普通教室棟	RC	S52.1	236.00	1.11	耐震性有り					済
富田西	001	管理普通教室棟	RC	S48.3	405.00	0.91	耐震性有り					済
福川南	001	管理普通教室棟	RC	S55.3	405.00	1.06	耐震性有り					済
鹿野	001	管理普通教室棟	RC	S45.3	877.00	0.57				○	0.38	済

【小学校】

学校名	棟番号	棟名称	構造	建築年月	保有面積(m ²)	第1次診断 最小Is値	第2次診断					耐震化
							H20	H21	H22	H23	最小Is値	
徳山	002	特別普通教室棟	RC	S35.12	1214.00	0.17		○			0.45	
	003	普通教室棟	RC	S37.3	670.00	0.18		○			0.53	
	004	普通教室棟	RC	S55.7	795.00	0.37				○	0.56	
	013	普通教室棟	RC	S55.3	2110.00	0.21		○			0.40	済

学校名	棟番号	棟名称	構造	建築年月	保有面積(m ²)	第1次診断 最小Is値	第2次診断					耐震化
							H20	H21	H22	H23	最小Is値	
遠石	002-1 002-2	特別普通教室棟	RC	S45.3	3089.00	0.11		○			0.32	
	006	管理特別教室棟	RC	S46.2	2391.00	0.06		○			0.26	済
	001	屋体	S	S39.4	574.00	0.28	H22建替えのため解体					済
今宿	018	普通教室棟	RC	S50.3	2342.00	0.15	○				0.46	
	019	管理特別普通教室棟	RC	S51.9	4836.00	0.08	○				0.57	済
	022	屋体	S	S54.2	958.00	0.56				○	0.13	
久米	010	特別普通教室棟	RC	S47.3	3150.00	0.24		○			0.31	済
	012	管理特別普通教室棟	RC	S48.2	1936.00	0.20		○			0.31	済
	013	屋体	S	S55.2	992.00	0.38				○	0.12	
菊川	001	普通教室棟	RC	S48.3	1964.00	0.12	○				0.39	
	002	管理特別教室棟	RC	S48.6	2459.00	0.14	○				0.45	済
	009	昇降口渡り廊下	RC	S48.6	298.00	0.14				○	0.95	済
	004	屋体	S	S48.7	1040.00	0.11		○			0.16	済
榑浜	001	普通教室棟	RC	S44.3	1049.00	0.22		○			0.63	
	017	普通教室棟	RC	S44.3	1049.00	0.22		○			0.65	
	002	管理特別教室棟	RC	S44.12	1721.00	0.15		○			0.40	済
	005-1	屋体	S	S45.11	801.00	0.12		○			0.21	済
四熊	008	屋体	S	S56.3	686.00	0.83	耐震性有り					済
夜市	007	特別普通教室棟	RC	S46.2	1217.00	0.25		○			0.27	済
	003-1 003-2	特別教室棟	S	S31.12	374.00	0.36				○	0.20	
	008	屋体	S	S56.3	871.00	0.39				○	0.15	
戸田	001	管理特別普通教室棟	RC	S43.3	1445.00	0.25		○			0.43	
湯野	011	特別普通教室棟	RC	S52.3	1428.00	0.17		○			0.33	済
大向	007	管理特別普通教室棟	RC	S53.2	1284.00	0.36	H21から休校					—
岐山	008-1 008-2	特別普通教室棟	RC	S40.3	686.00	0.22		○			0.82	済
	012	普通教室棟	RC	S40.3	67.00	0.22		○			1.19	済
	010-1 010-2	普通教室棟	RC	S45.11	1022.00	0.16		○			0.54	
	013	普通教室棟	RC	S47.3	78.00	0.16		○			0.84	済
	007	屋体	S	S38.3	654.00	—	H21建替えのため解体					済
沼城	009	管理特別普通教室棟	RC	S54.7	3383.00	0.29		○			0.73	済
長穂	001	管理特別普通教室棟	RC	S38.7	825.00	0.28		○			0.38	—
周陽	001	管理普通教室棟	RC	S46.8	1900.00	0.12		○			0.44	済
	011	管理棟	RC	S46.8	458.00	0.12		○			0.97	済
	006	普通教室棟	RC	S48.6	1617.00	0.25		○			0.19	
	008	普通教室棟	RC	S56.3	827.00	0.39		○			0.29	済
	003	屋体	S	S47.5	989.00	0.52		○			0.07	済

学校名	棟番号	棟名称	構造	建築年月	保有面積(m ²)	第1次診断 最小Is値	第2次診断					耐震化
							H20	H21	H22	H23	最小Is値	
秋月	001	管理特別普通教室棟	RC	S50.8	2796.00	0.24		○			0.35	済
	002	特別普通教室棟	RC	S50.8	827.00	0.28		○			0.37	済
	005	特別普通教室棟	RC	S56.3	1539.00	0.27		○			0.43	済
	007	渡り廊下	RC	S50.8	108.00	0.28				○	0.81	済
	008	渡り廊下	RC	S56.3	67.00	0.27				○	1.10	済
	003	屋体	S	S53.2	993.00	0.68				○	0.13	
大津島	001	管理特別普通教室棟	RC	S41.3	994.00	0.08		○			0.40	
桜木	001	管理特別普通教室棟	RC	S53.1	2840.00	0.30				○	0.67	
	002	普通教室棟	RC	S53.1	856.00	0.19	○				0.60	
	008	渡り廊下	RC	S53.1	65.00	0.30				○	0.95	済
	004	屋体	S	S54.7	992.00	0.22		○			0.75	済
大島	001-2	管理特別普通教室棟	W	S37.2	608.00	—				○	0.43	—
給島	001-1	管理特別教室棟	W	S27.2	815.00	—				○	0.33	—
中須	001-2	特別普通教室棟	W	S24.11	565.00	—				○	1.40	済
富田東	009	特別普通教室棟	RC	S41.11	704.00	0.28		○			0.44	
	010-1 010-2	特別普通教室棟	RC	S47.3	812.00	0.38				○	0.41	
富田西	018-1 018-2	普通教室棟	RC	S47.3	1144.00	0.12	○				0.52	
福川	008	普通教室棟	RC	S41.12	1315.00	0.15		○			0.14	済
	012	管理棟	RC	S45.3	428.00	0.21		○			0.35	済
	019	特別普通教室棟	RC	S50.3	461.00	0.54				○	0.35	済
福川南	001-1 001-2	管理特別普通教室棟	RC	S55.3	1955.00	0.28		○			0.58	済
	002	普通教室棟	RC	S55.3	819.00	0.25		○			1.16	済
	004-1	特別教室棟	RC	S56.3	856.00	0.35				○	0.26	
	004-2 004-3	食堂・屋体			1293.00	0.44						
三丘	001-1	管理特別普通教室棟	RC	S46.2	1443.00	0.18		○			0.72	済
	004	屋体	S	S55.2	532.00	0.46				○	0.36	済
高水	016	管理特別教室棟	RC	S57.2	638.00	1.05	耐震性有り					済
	017	昇降口図書館	RC	S57.2	204.00	0.64				○	1.23	済
	010	特別普通教室棟	RC	S57.2	2101.00	0.30				○	1.11	済
	011	屋体	S	S57.2	725.00	0.25		○			0.21	済
勝間	016	管理普通教室棟	RC	S54.2	2181.00	0.23		○			0.99	済
	023	特別普通教室棟	RC	S56.2	1567.00	0.39				○	0.93	済
	020	屋体	S	S55.1	834.00	0.67				○	0.28	済
大河内	010	管理特別教室棟	RC	S55.3	2750.00	0.32				○	0.80	済
	013	屋体	S	S56.3	702.00	0.75	耐震性有り					済
八代	001-1	管理特別普通教室棟	RC	S31.3	1020.00	0.35				○	0.42	
	005-1 005-2	特別教室棟	S	S48.10	181.00	0.06		○			0.53	済
	004	屋体	S	S46.2	239.00	0.34				○	0.23	済

【中学校】

学校名	棟番号	棟名称	構造	建築年月	保有面積(m ²)	第1次診断 最小Is値	第2次診断					耐震化
							H20	H21	H22	H23	最小Is値	
鼓南	001-1	特別普通教室棟	RC	S31.2	913.00	0.20		○			0.43	
	002-1 002-2	管理棟	RC	S31.2	287.00	0.14		○			1.57	済
	006	格技場	S	S35.1	308.00	—		○			0.33	済
太華	004	特別教室棟	W	S36.3	556.00	—	H21建替えのため解体					済
	006	特別教室棟	S	S36.11	263.00	—	H21建替えのため解体					済
岐陽	006-1 006-2	特別教室棟	RC	S36.2	1355.00	0.21		○			0.46	
住吉	006	特別教室棟	RC	S30.11	839.00	0.14		○			0.41	
	007-1	屋体	S	S37.3	714.00	—	H23建替えのため解体					済
菊川	019-1 019-2	管理特別普通教室棟	RC	S52.3	2933.00	0.36				○	0.29	
	003	屋体	S	S39.3	602.00	—		○			0.26	済
桜田	016-1	管理特別普通教室棟	RC	S55.8	3116.00	0.49				○	0.45	
	008	屋体	S	S40.3	606.00	0.22		○			0.30	済
周陽	001	管理特別教室棟	RC	S47.8	887.00	0.25	○				0.80	済
	002	普通教室棟	RC	S47.8	1128.00	0.11	○				0.55	
	004	特別教室棟	RC	S47.8	689.00	0.39				○	0.43	済
	013	普通教室棟	RC	S53.3	1917.00	0.15	○				0.50	済
	019	普通教室棟	RC	S56.3	393.00	0.28	○				0.69	済
	007	屋体	S	S49.3	989.00	0.21		○			0.22	
富田	008-1 008-2 008-3	管理特別普通教室棟	RC	S40.12	3235.00	0.21		○			0.24	済
	014	特別教室棟	RC	S54.3	403.00	0.33				○	0.71	済
	015	屋体	S	S54.3	1353.00	0.19		○			0.16	済
福川	014-1 014-2	管理普通教室棟	RC	S48.3	1666.00	0.17	○				0.28	済
和田	008	屋体	S	S40.12	640.00	—	H21建替えのため解体					済
熊毛	001	管理普通教室棟	RC	S40.3	1216.00	0.15		○			0.41	済
	015	管理特別普通教室棟	RC	S41.3	1358.00	0.16		○			0.52	済
	006	屋体	S	S41.8	739.00	0.29		○			0.38	済