

周南市徳山中央浄化センター再構築事業 募集要項等に関する質問回答（参加資格以外の内容）の一部修正（令和5年2月17日公表）

No.	資料	質問項目 (タイトル)	頁	対応箇所				質問	回答（修正前）	回答（修正後）
233	要求水準書 (案)	本ポンプ場の 運転	80	5章	8	1	4)	江口ポンプ場は徳山中央浄化センターから遠方監視が可能で、遠隔操作は不可との認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	遠方監視は可能ですが、遠隔操作については、一部できない設備があります。
733	その他	現地調査状況						現地調査を行った結果、地中電路が2系統あり、①電気室～ポンプ棟、ブロウ棟に向かうルート②電気室～管理本館、機械濃縮棟に向かうルート。②において、現状、FEP100程度の予備電路が2本あることを現地調査で確認実施しました。本事業で、予備電路2本の内、1本は使用させて頂けると考えてよろしいですか。	本事業では予備電路利用の想定がなく、現時点では、使用できる見込みはありません。	予備電路に関する資料を別途開示しますので、ご参照ください。